



**CSONGRÁD MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
SZEGEDI JÁRÁSI HIVATALA**

KTO-azonosító: 29530-12-51/2017.
Ügyiratszám: CS-06Z/01/00718-5/2017.
Ügyintéző: dr. Kiss Renáta
Szenes Róbert
Tel.: +36 (62) 681-673

Tárgy: Egységes környezethaszná-
lati engedély módosítása
Hiv. szám: -
Melléklet: -

H A T Á R O Z A T

A **MOL Nyrt. KTD** (6701 Szeged, Pf.: 37.) Algyő 01884/4 és 01884/5 hrsz. alatti telephelyére (Algyő Gázüzem) a 29530-12-8/2013. számú (29530-12-26/2014., 29530-12-30/2014., 29530-12-31/2015., 29530-12-35/2015. és 29530-12-45/2015. számon módosított) határozattal kiadott egységes környezethasználati engedélyét - az ügyfél kérelmének helyt adva - az alábbiak szerint

módosítom.

Az engedély 69. oldalán kezdődő „ELŐÍRÁSOK” fejezet „Levegővédelem” alfejezetének 3-18. pontjai („Mérésekkel kapcsolatos előírások” és „Általános előírások”) helyébe az alábbiak kerülnek:

Mérésekkel kapcsolatos előírások

3. A telephelyen működő pontforrásokon kiáramló légszennyező anyagok koncentrációi a technológiai kibocsátási határértékeket nem haladhatják meg.
4. A pontforrások által kibocsátott légszennyező anyagok koncentrációit akkreditált laboratórium által elvégzett szabványos emisszió méréssel kell igazolni, és azt a mérést követő 60 napon belül a környezetvédelmi hatóságnak meg kell küldeni.
A mérések időpontjáról a mérést megelőző 8 nappal írásbeli értesítést kérünk.
5. A telephelyen mérendő légszennyező pontforrások mérési gyakorisága:

Mérendő pontforrások	2017. év	2018. év
Algyői Gázüzem telephely	P11; P12; P13; P14; P30; P31; P32; P34; P36; P38; P40; P42; P44; P46; P68; P73	P30; P31; P32; P34; P36; P38; P40; P42; P44; P46; P68; P73

Postacím: Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály II.

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály

☒ 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11. 6701 Szeged, Pf. 1048.

☎ +36 (62) 680-165

🌐 www.csmkh.hu

✉ ktfo@csongrad.gov.hu

Ferencszállási telephely	P9; P12; P13; P14; P15	P9; P12; P13; P14; P15
SzG-3 telephely	P1	-

Általános előírások

6. A légszennyező pontforrások éves adatszolgáltatási kötelezettségét a mérési eredmények, a **P69, P70 jelű** légszennyező pontforrás esetében **műszaki számítás** alapján kell teljesíteni.
7. A berendezéseket csak a gépkönyvében előírt módon (biztonsági előírások, gépkihasználás stb.) szabad használni.
8. A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotokról a környezetvédelmi hatóságot telefonon azonnal és 24 órán belül írásban tájékoztatni kell.
9. A pontforrások légszennyező anyag kibocsátása nem okozhat káros mértékű légszennyezettséget.
10. Biztosítani kell a fáklyák lehető legtökéletesebb égését, a szükséges karbantartásokat, javításokat szükség szerint kell elvégezni.
11. Az elfáklyázott gáz mennyiségének mérésére szolgáló mérőrendszert üzemképes állapotban kell tartani.
12. Az éves adatszolgáltatás keretében meg kell adni az elfáklyázott gáz mennyiségét, az üzemidőket, valamint a fáklyára vezetett negyedévenkénti átlagos gázfűtőértéket.
13. A fáklyák üzemeléséről naplót kell vezetni, melyben fel kell tüntetni az üzemállapotot, a nem szabályozott fáklyázás technológiai okát, az elfáklyázott gáz mért mennyiségét, valamint a fáklyára vezetett negyedévenkénti átlagos gázfűtőértéket.
14. A tartályok légzőnyílásait évente legalább egyszer ellenőrizni kell. Az észlelt meghibásodásokat haladéktalanul ki kell javítani.
15. A légszennyező pontforrásokhoz csatlakozó berendezéseket rendeltetésüknek megfelelően kell üzemeltetni.
16. A berendezések hatékony működése érdekében biztosítani kell az optimumra való szabályozást.
17. A telep zöld felületét, az élő növényeket (fák, bokrok) folyamatosan gondozni kell, az elpusztult egyedeket pótolni szükséges.
18. A közlekedő utakat szükség szerint takarítással, locsolással pormentesíteni kell.

Jelen határozat az alapengedély egyéb rendelkezéseit nem érinti.

A határozat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 71. § (1) bekezdésében, valamint a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) korm. rendelet 20/A. § (10) bekezdésében foglaltakon alapul.

Ellenérdekű ügyfél hiányában, az ügyfél kérelmének teljes egészében helyt adva a Ket. 72. § (4) bekezdés a) pontja alapján mellőztem az indokolást és a jogorvoslatról szóló tájékoztatást.

Kérem, szíveskedjen jelen határozat kézhezvételét követő 8 napon belül, a Csongrád Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10028007-00335663-00000000 előirányzat-felhasználási számú számlára, kérelme tárgyának megfelelően, a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. számú melléklet 10.2. pontja alapján meghatározott 15 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat átutalni, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni, és a díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a fenti iktatószámra történő hivatkozással hatóságunknak megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatába fel kell tüntetni jelen levelünk számát.

S z e g e d , 2017. február 14.

Dr. Holubán Csilla
hivatalvezető nevében és megbízásából:

Tóth Zoltán
főosztályvezető

Kapja:

1. MOL Nyrt. KTD (6701 Szeged, Pf.: 37.)
2. Hatósági Nyilvántartás
3. Irattár

tv.