CSONGRÁD MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
SZEGEDI JÁRÁSI HIVATALA

KTO-azonosító: 113881-1-8/2017.
Ügyiratszám: CS-06Z/01/06060-20/2017.
Ügyintéző: dr. Kiss Renáta
Kissné Nagy Ildikó
Kiss Brigitta
Bárkányi Magdolna
Vida Éva
Kávai Andrea
Tel.: +36 (62) 681-673

Tárgy: DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft., Árpádhalom 034/3 hrsz. alatti ingatlan villamosenergia-ellátás, előzetes vizsgálat
Hiv. szám: -
Melléklet: -

H A T Á R O Z A T

A **DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.** (6720 Szeged, Kossuth L. sgt. 64-66. KÜJ: 101 959 869) megbízásából az Elektroglob Kft. tervező (6600 Szentes, Ipartelepi út 57.) által 2017. június 26-án – *az Árpádhalom 034/3 hrsz. alatti ingatlan villamos energia ellátása érdekében* ***Nagymágocs*** *külterületén tr. állomás és 22 kV-os légvezeték létesítése tárgyában* - benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítom, hogy a tervezett tevékenység megvalósítása esetén, mely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 76. pontja – Villamos vezeték (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe) légvezetéknél 20 kV-tól – szerint minősül, **nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, ezért a tevékenység megkezdéséhez nem kell környezeti hatásvizsgálatot végezni.**

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés ac) pontja szerint tájékoztatom, hogy a tevékenységet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény, valamint a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet figyelembevételével a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala (Hatósági Főosztály II. Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály) által jóváhagyott **vezetékjogi engedély birtokában kezdheti meg.**

A létesítési dokumentációban be kell mutatni a madarak áramütéses baleseteinek elkerülésére alkalmazandó technológiákat.

Szakkérdés vizsgálata:

1. *környezet-egészségügyi szakkérdésben, így különösen a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően:*

- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az sem emberi, sem pedig környezeti ártalmat nem okozhat.

2. *örökségvédelmi szakkérdésben, így különösen kulturális örökség (nyilvántartott műemléki értékek, műemlékek, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek, védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően:*

- Tájékoztatásul felhívom a figyelmet, hogy amennyiben a tárgyi beruházáshoz kapcsolódó földmunkák során régészeti emlék, lelet vagy annak tűnő tárgy kerül elő a régészeti örökség védelme érdekében a jegyző útján Hatóságomat értesíteni. A tevékenység szüneteltetése mellett a helyszín és a leletek felelős őrzés szabályai szerint megőrzéséről a feltárásra jogosult intézmény intézkedéséig gondoskodni. A bejelentési kötelezettség elmulasztása örökségvédelmi bírság kiszabását vonja maga után.

3. *növény- és talajvédelmi szakkérdésben, így különösen a termőföldre gyakorolt hatások vizsgálata:*

- A dokumentáció elfogadását talajvédelmi szempontból javaslom.

Szakhatósági állásfoglalás:

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályának 35600/3686-1/2017.ált. számú szakhatósági állásfoglalása:

„Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály megkeresésére indult szakhatósági eljárásban a Démász Hálózati Elosztó Kft. (6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 64-66.) megbízásából az Elektroglob Kft. (6600 Szentes, Ipartelepi út 57.) által benyújtott, Árpádhalom 034/3 hrsz. alatti ingatlan villamos energia ellátása érdekében Nagymágocs külterületén tr. állomás és 22 kV-os légvezeték létesítése tárgyú előzetes vizsgálati dokumentációjához

szakhatósági hozzájárulásomat megadom.

Előírások:

1. A kivitelezési munkálatok nem akadályozhatják a vizek kártételei elleni védelemmel és védekezéssel, illetőleg a fenntartással járó szakfeladatok ellátását.
2. A munkálatok megkezdése előtt az Árpádhalmi öntözőcsatorna, a Nagymágocsi 0285/7 hrsz.-ú töltés, Mágocs-Lajosszállási csatorna érintettsége okán, a vagyonkezelő/üzemeltető munkálatokhoz való hozzájárulását be kell szerezni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
3. A kivitelezési munkálatok során, a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 6. pontjában foglaltakat be kell tartani.

A tevékenység vízvédelmi, vízgazdálkodási szempontból nem jelent olyan hatást, amely miatt környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása válna szükségessé.

A szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal élni a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (Ket.) 44.§ (9) bekezdése alapján csak az I. fokú határozat, illetve az I. fokú eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott fellebbezésben lehet.”

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz, mint országos környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz címzett, de a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatalához, mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – a befizetett szolgáltatási díjtétel 50 %-a, azaz 125 000 Ft, amelyet a Csongrád Megyei Kormányhivatal 10028007-00335663-00000000 előirányzat-felhasználási számú számlájára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatába kérem feltüntetni jelen határozat számát.

A kérelmező az eljárás 250 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

Jelen határozat – fellebbezés hiányában – a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon jogerőre emelkedik.

I N D O K O L Á S

A DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. megbízásából az Elektroglob Kft. tervező 2017. június 26. napján az Árpádhalom 034/3 hrsz. alatti ingatlan villamos energia ellátása érdekében **Nagymágocs** külterületén tr. állomás és 22 kV-os légvezeték létesítése tárgyában – *a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet* (a továbbiakban: Rendelet) szerinti – előzetes vizsgálati dokumentációt nyújtott be hatóságunkhoz, és kérte az eljárás lefolytatását. A dokumentációt hatóságunk CS-06Z/01/06060-8/2017. számú felhívására 2017. augusztus 15-én kiegészítette (a hatótényezők által indított hatásfolyamatokra vonatkozó értékelés éghajlatváltozás tekintetében).

Az előzetes vizsgálati dokumentáció készítője:

Név:	Dual-Plan Kft.
Székhely:	2131 Göd, Luther M. u. 6/A
Szakértő:	Kling Levente, környezetvédelmi szakértő Klingné Lengvári Szilvia, környezetvédelmi szakértő

Szaktervező:

Név:	Elektroglob Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely:	6600 Szentes, Ipartelepi út 57.

A dokumentáció tartalmilag és formailag megfelelt a Rendelet előírásainak.

Beruházás helye: Nagymágocs 0283/1, 0284/1, 0285/1, 0285/3, 0275 és 0285/7 hrsz.

A kivitelezéssel érintett helyszín Nagymágocs község külterületén található, a Fábiánsebestyén-Árpádhalom összekötő útról közelíthető meg a 4449 sz. út 3+568 km szelvényénél lévő 0275 hrsz. alatti földúton ÉK-i irányba haladva. A beruházással (igénybe vett területek, biztonsági övezet) érintett ingatlanok: Nagymágocs 0283/1, 0284/1, 0285/1, 0285/3, 0275 és 0285/7 hrsz. Az ellátandó épület az Árpádhalom 034/3 hrsz. alatti ingatlan.

A beruházás keretében az ellátandó épület 120 kW teljesítmény igényének biztosítása érdekében 22 kV-os üzemi feszültségű csupasz szabadvezeték (877 fm), OTR 20/400 oszlop transzformátor állomás (1 db), valamint 0,4 kV-os fogyasztói csatlakozó földkábel (15 fm) létesül.

Műszaki adatok:

Tervezett 20 kV-os légvezeték hálózat (Szentes – Fábiánsebestyén 20 kV):
- üzemi feszültség: 22kV/50Hz
- meglévő oszlop típusa: B12-2800 (1. sz.)
- meglévő fejszerkezet: FBEk-LBEk (1. sz.)
- tervezett oszlop típusa: B12-2800 (6. sz.), B12-400 (2-5. sz.,7-9. sz.)
- tervezett fejszerkezet: FBEe (6. sz.), TBHl (2-5. sz., 7-9. sz.)
- tervezett vezető: 3x50 mm^2 AASC
- tervezett nyomvonalhossz: 877 m
- tervezett húzófeszültség: σ = 80 N/mm^2
- földelés: 3 m-es rúdföldelőkkel
- érintésvédelem: IT (védőföldelés)

Tervezett OTR 20/400 transzformátor-állomás: (266-049 Csorja tr.):
- üzemi feszültség: 22kV/50Hz
- tervezett tr. állomás típusa: OTR 20/400
- tervezett oszlop típusa: B12-1300
- tervezett fejszerkezet: FBE (2-70016 egysíkú), OTR vas
- tervezett transzformátor: TS 22/400 400 kVA
- tervezett biztosító aljzat túlfeszültség korlátozóval: ABSZMKF 24/HSRB30
- tervezett leszálló vezeték: 1x4x300 mm^2 H07V2-K
- tervezett KIF kapcsoló berendezés: ESZK 400/4
- földelés: 3 m-es rúdföldelőkkel + 1x1 m-es keretföldelő
- érintésvédelem: IT+TN-C (közösítve)

A Rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja értelmében, a környezethasználó előzetes vizsgálat iránti kérelmet köteles benyújtani a környezetvédelmi hatósághoz, ha olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely a 3. számú mellékletben szerepel.

A tevékenység a Rendelet 3. számú melléklet 76. pontja *[„Villamos vezeték (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe) légvezetéknél 20 kV-tól”]* alapján a környezetvédelmi hatóság döntésétől függő, hogy környezeti hatásvizsgálat köteles-e.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A. (1) bekezdése és 9. § (3) bekezdés a) pontja alapján az elsőfokon eljáró környezetvédelmi hatóság megyei illetékességgel - a jogszabályban megállapított esetek kivételével - a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala.

A környezetvédelmi hatóság *a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény* (a továbbiakban: Ket.) 29. § (6) bekezdése alapján a hatásterületen élő ügyfeleket és az ügyfélnek minősülő szervezeteket az eljárás megindításáról hirdetményi úton értesítette.

Hatóságunk a Rendelet 3. § (3) és (4) bekezdése alapján a hivatalában és a honlapján 2017. június 30. napjától közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – megküldte a létesítmény helye szerinti önkormányzat jegyzőjének. A közlemény Nagymágocs Község Önkormányzat tájékoztatása szerint 2017. július 5. napjától július 21. napjáig közzétételre került, mellyel kapcsolatosan észrevétel nem érkezett.

*

1. A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása:

A megküldött dokumentáció alapján megállapítom, hogy a létesítmény megfelel a hatályos vonatkozó közegészségügyi jogszabályoknak.

Hatáskörömet és illetékességemet az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 2. §, 4. §-ai, a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet, 2. melléklet 128-132. pontja és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 1. melléklet 5.3., 5.5., 5.6. pontjai biztosítják.

2. Az örökségvédelmi szakkérdés vizsgálatának indokolása:

Hatóságom hatáskörét és illetékességét a szakkérdés tekintetében a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII.28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja, illetékességét az I. számú melléklet 6. pontja határozza meg.

3. A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatának indokolása:

A tárgyi munka a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet alapján környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenység.

A vizsgálati dokumentáció részletesen foglalkozik a beruházás termőföldet érintő hatásaival. Ennek megfelelően az előzetes környezethasználati vizsgálati dokumentáció elfogadását talajvédelmi szempontból javasolom.

Tájékoztatom a beruházót, hogy a termőföld védelméről szóló 2007. CXXIX. törvény 43. § (1) szerint a beruházásokat, valamint termőföldön folytatott, vagy termőföldre hatást gyakorló bármely egyéb tevékenységet úgy kell megtervezni és megvalósítani, hogy az érintett és a környező termőföldön a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak. (3) A kivitelezés és üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások az érintett és a környező termőföld minőségében kárt ne okozzanak.

A nyilatkozatot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény, a 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet, a 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet és a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet előírásai, valamint a becsatolt dokumentáció alapján adtam ki előzetes vizsgálati eljáráshoz.

*

A szakhatóságot a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján kerestem meg 2017. július 3-án.
A szakhatóság állásfoglalását a rendelkező részben előírtam.

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

„A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (6728 Szeged, Derkovits fasor 7-11.) 2017. július 03. napján érkezett fenti számú megkeresésében, a vízügyi hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte az Árpádhalom 034/3 hrsz. alatti ingatlan villamos energia ellátása érdekében Nagymágocs külterületén tr. állomás és 22 kV-os légvezeték létesítése tárgyú előzetes vizsgálati eljárása tárgyában.

Az előzetes vizsgálati tervdokumentációt a Dual-Plan Mérnökiroda Kft. (2131 Göd, Luther Márton u. 6/A.) készítette 2017. júniusában. Munkaszám: DP-17/07.

A szakági tervdokumentációt az Elektroglob Kft. készítette. Munkaszám: T-032/2017.

A beruházás célja: Árpádhalom, 034/3 hrsz. ingatlan villamos energia teljesítmény növelése.

Épül összesen:
- 22kV-os csupasz szabadvezeték hálózat létesítése: ~ 877,0 fm
- 1 db oszloptranszformátor állomás létesítése (OTR 20/400): 1 db
- oszlop: 10 db

A tervezett 22kV-os szabadvezeték nyomvonala megközelíti, illetve párhozamosan halad az ATIVIZIG kezelésében lévő öntöző és belvízlevezető csatornákkal.
A tervezett nyomvonal érinti:
- Árpádhalmi öntözőcsatornát (Nagymágocs 0285/6 hrsz.), illetve a Nagymágocs 0285/7 hrsz.-ú töltést és a,
- Mágocs-Lajosszállási csatornát.

A létesítmények építésének és üzemeltetésének vízigénye nincs, szennyvíz nem keletkezik.

A beruházással érintett területre hulló csapadék a környező zöldfelületeken, valamint mezőgazdasági területeken elszikkad. Szennyezett csapadékvíz nem keletkezik.

A tervezési terület vízbázis kijelölt védőterületével nem érintett.

A vízügyi hatóság részére elektronikus úton rendelkezésére bocsátott dokumentációban foglaltak alapján megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység megfelel a vízügyi hatóság hatáskörébe tartozó jogszabályi előírásoknak, vízgazdálkodási és vízvédelmi érdeket nem sért.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 33/B.§ (1) bekezdés alapján hatóságom szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított huszonegy napon belül köteles megadni.

A Ket. 33.§ (3) bek. c) pontja szerint nem számít be az ügyintézési határidőbe a hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő.

A szakhatósági megkeresés ügyirat áttétel útján, 2017. július 3. napján érkezett a vízügyi hatóságra. A hatóság szakhatósági állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44.§ (9) bekezdése zárja ki.

A vízügyi hatóság illetékességét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló Korm. rendelet 2. melléklet 11. pontja állapította meg.

Szakhatósági állásfoglalásomat a 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28.§ (3) bekezdés alapján, az 5. számú melléklet II. táblázat 3. pontjában meghatározott szakkérdések figyelembe vételével adtam ki."

*

Várható környezeti hatások

Létesítés, üzemelés:

Hulladékgazdálkodás:
Hulladékgazdálkodási szempontból a beruházás közvetlen hatásterülete az építés helyszínén deponált bontási-, építési hulladékok területe, melynek időtartama a bontási-, építési szakasszal megegyezik. Közvetett hatásterület az a térség, amely az építkezésből származó hulladékokat befogadja. A létesítés során keletkező építési hulladékok hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő szelektív gyűjtése, elszállítása, kezelése, újrahasznosítása biztosított.
A létesítmény üzemszerű működése során hulladék nem keletkezik, potenciális szennyező forrásként előfordulhat illegális hulladéklerakás.
A jogszabályok és előírások betartása mellett hulladékgazdálkodási szempontból a környezetre gyakorolt hatás minimális.

Levegőtisztaság-védelem:
A tervezési terület mezőgazdasági művelésű területek (szántó és út határa) mentén helyezkedik el. A levegő szennyezettségét alapvetően a közlekedésből (nem portalanított utak) és a mezőgazdasági művelésből származó légszennyezés határozza meg.
A kivitelezés során a munkagépek, szállítójárművek kipufogó gázai (nitrogén-oxidok, szén-monoxid, szénhidrogén-származékok, korom) és a tereprendezési munkálatok porszennyező hatása okoz a telepítés helyén és a felvonulás útvonalán kismértékű lokális és időszakos levegőterhelést.
Az üzemelő villamos berendezés csupán jelentéktelen hőterhelést jelent a környezeti levegő számára. Az üzemelés során légszennyezőanyag környezetbe kerülésével nem kell számolni.
A beruházáshoz kapcsolódóan helyhez kötött légszennyező pontforrás, felületi-, vagy diffúz forrás nem létesül.
A dokumentáció vizsgálja a tervezett beruházás és az éghajlatváltozás kapcsolatát. A tevékenység során vizsgált hatótényezők várhatóan nem váltanak ki éghajlatváltozást előidéző folyamatokat az egyes környezeti elemek tekintetében. Az éghajlatváltozás következtében kialakuló szélsőséges klimatikus viszonyokat leszámítva, a légvezeték üzemeltetését az éghajlatváltozás nem befolyásolja számottevő mértékben.

Zaj- és rezgésvédelem:
A transzformátor állomás és a vezeték külterületen létesül, a lakosságot zavaró zajhatás sem a létesítés, sem pedig az üzemelés során nem merül fel. Az érintett területen a domináns zajforrás a közúti közlekedés. A zajvédelmi paramétereket a mindenkori közlekedési viszonyok határozzák meg.
Az építési tevékenység során a munkagépek, szállítójárművek üzemelése, mozgása eredményezi a domináns zajhatásokat. A munkálatokat nappali időszakban, szakaszosan végzik. A kivitelezési tevékenységből származó zajterhelés vélhetően nem terheli a vonatkozó jogszabály által meghatározott határérték feletti zajkibocsátással az érintett területet. Az ott lakók érdekeit szolgáló építési tevékenységből származó zajhatás a beruházás megvalósulásával megszűnik.
A transzformátorok és az áramjárta vezetők az üzemeltetésük során gyakorolnak a környezetükre kisebb zaj-, hő- és mágneses hatást. A transzformátor állomásokon lévő transzformátorok működésük során testhangokat (kopogó hangokat) és léghangokat bocsátanak ki. A tervezett transzformátor hangteljesítménye megfelel a vonatkozó szabványnak. A transzformátor és légvezeték-hálózat üzemszerű működése során zajkibocsátási határérték túllépéssel nem kell számolni.

Földtani közeg védelme:
A tervezett beruházás kivitelezése meghatározott ideig tartó tevékenység, amelynek hatásai a kivitelezéssel átmenetileg igénybevett munkaterületen, illetve a szállítási útvonalakon jelentkeznek. A létesítmények telepítése (oszlopok alapozással történő elhelyezése) a földtani közeg fizikai tulajdonságaira gyakorol hatást. A földtani közeg fizikai állapota a munkagödrök mélyítése, a földvisszatöltés, illetve a munkálatokat végző munkagépek, szállítójárművek taposó hatása által érintett. A munkálatok ideje alatt a talajszerkezet megváltozik, egyes rétegei összekeverednek, tömörödnek, mások fellazulhatnak, a hatás azonban csak lokális jellegű. A termőföldön végzett földmunkáknál fokozott figyelmet fordítanak a talaj rétegszerű kitermelésére, elválasztására, majd a megfelelő sorrendben történő visszatöltésére. A kivitelezési munkák során a talajra ülepedve, majd abba bemosódva szennyező hatást jelentetnek a munkagépek, szállítójárművek által kibocsátott szennyezőanyagok, az építés során szálló por.
A légvezeték és a transzformátor állomás üzemelése során a területfoglalás (tartóoszlopok) okoz kismértékű, pontszerű fizikai talajterhelést (talajtömörödés).
A talaj szennyeződése havária (a kivitelezés során a munkagépek, szállítójárművek meghibásodása esetén üzemanyag, hidraulikaolaj, kenőzsír elcsepegése, elfolyása; az üzemelés során transzformátor olaj elfolyása) esetén következhet be. Esetleges havária esetén, a szennyező anyag felitatásával, a szennyezett föld összegyűjtésével, majd veszélyes hulladékként történő elszállításával, a szennyeződés gyorsan lokalizálható, a környezetszennyezés minimalizálható. A havária esetek elkerülése azonban a járművek, berendezések megfelelő karbantartásával biztosítható.

Természet- és tájvédelem:
A beruházás nem érint országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 területet.
A szigeteletlen (burkolatlan) középfeszültségű oszlopok madarak áramütéses baleseteit okozhatják, ami ellentétes lenne a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 43. § (1) bekezdésének előírásaival („*Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.*”).

A fentiek értelmében, szükséges az oszlopok madárbaráttá tétele a rendelkezésre álló megoldások közül a magasabb biztonságot nyújtó műszaki eszközökkel. A tervben bemutatott madárvédelmi technológia természetvédelmi szempontból megfelelő. A beruházás külterületet érint, ezért a villamosenergia-ipari építési engedélyezési eljárásban szakkérdésként vizsgáljuk a természet- és tájvédelmi megfelelőséget.

Felhagyás:
A tervezett berendezések kb. 50 évig működőképesek. A tevékenység esetleges felhagyásakor a bontási művelet környezeti hatásai – a létesítéshez hasonlóan – lokálisan és időszakosan érvényesülnek. A bontási tevékenységet a mindenkor érvényes, vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell végezni. A létesítmények teljes felszámolása esetén biztosítani kell, hogy a helyszínen a környezetre ártalmas anyagok, így a környezetre gyakorolt negatív hatás ne maradjon vissza. A berendezések műszaki vagy gazdasági okokból történő megszüntetése esetén fontos a terület rekultivációja, tájbeillesztése, új hasznosítási mód keresése.

Hatóságunk 2017. július 3-án – figyelemmel a Rendelet 1. § (6b) és (6c) bekezdésére – belföldi jogsegély keretében megkereste a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjét.

Nagymágocs Község Önkormányzatának Jegyzője belföldi jogsegély tárgyú megkeresésünkre 2017. július 17-én 1546-2/2017. számon az alábbiakat nyilatkozta:

„**A szakhatósági hozzájárulást az alábbi kérdésekben megadja:**

- a tevékenység a helyi természetvédelmi követelményekkel összhangban áll,
- a tevékenység a településrendezési tervnek megfelel.

A szakhatósági állásfoglalás ellen külön fellebbezésnek helye nincs, az ügyfél a határozat ellen irányuló fellebbezés keretében gyakorolja az ezzel kapcsolatos jogorvoslati jogát. A szakhatósági hozzájárulást a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint a kérelemhez mellékelt dokumentáció alapján adtam ki.”

Hatóságunk belföldi jogsegély keretében megkereste az Alsó-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóságot, az igazgatóság 1752-0004/2017. számon az alábbi nyilatkozatot adta:

„Az ELEKTROGLOB Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6600 Szentes, Ipartelepi út 57.) Lovas János tervező (EN-VI/06-0289) által tervezett Árpádhalom, 034/3 hrsz. 120 kW teljesítmény igényének megoldása érdekében a DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. (továbbiakban: DHE) (6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 64-66. (6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 64-66.) ***20 kV-os hálózatfejlesztés****ének előzetes környezeti vizsgálatához kérte Igazgatóságunk nyilatkozatát csatornák érintettsége miatt a Csongrád megyei Kormányhivatal Szeged Járási Hivatal Hatósági Főosztály II. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya.*

Igazgatóságunk előzetes tervegyeztetéskor tett nyilatkozatában kikötötte, hogy műtárgyat semmilyen formában nem telepíthetnek a kezelésében lévő területre.

Az előzetes környezethasználati vizsgálati dokumentációt a Dual-Plan Mérnökiroda Kft. (2131 Göd, Luther Márton utca 6/a.), Kling Levente (SZKV-1.4.) és Klingné Lengvári Szilvia (SZKV-1.1.; 1.2.; 1.3.) környezetvédelmi szakértők készítették.

A légvezeték kiépítése érinti a Magyar Állam tulajdonát képező, ATIVIZIG vagyonkezelésében, a K-29 öntözőrendszer Szentes VGT üzemeltetésében lévő

- *Mágocs – Lajosszállási és az*
- *Árpádhalmi magasvezetésű csatorna - mélyvezetésű szakaszát.*

A kérelem mellé benyújtott dokumentumok internetes elérhetőségen keresztül *(https://filr.kh.gov.hu/ssf/s/readFile/share/4378/-4896366736254298762/publicLink/113881-1-1.zip):*

- *előzetes környezethasználati vizsgálati dokumentáció (Dual-Plan Kft.; munkaszám: DP-17/07; 2017. június)*
- *műszaki leírás (ElektroGlob Kft.; munkaszám: T-032/2017; beruházási azonosító: 19086)*
- *terület kimutatás – Árpádhalom*
- *tervezett nyomvonal – Árpádhalom – 19086 (munkaszám: T-032/2017; rajzszám: EG3-032/1-17*
- *OTR 20/400 transzformátor típus rajz*
- *TS transzformátor katalógus lapok*
- *Fejszerkezetek, szigetelők*

Nem került csatolásra mellékletként:

- *csomóponti részletrajz*
- *keresztszelvények a tartóoszlopokat és a transzformátor állomást érintően.*

A teljesítménynövelésre a területen lévő mezőgazdasági területek öntözéséhez kialakítandó szivattyútelep energiaellátásához van szükség.
Igénylők: Horváth Gyula, Hajdú Ferenc, Vágó Miklós;
teljesítményigény: 3x200 A; 3x200A; 3x80 A; - szivattyúállások kialakítása
ellátandó terület: Árpádhalom 034/3 hrsz-ú ingatlan.

Beruházás műszaki leírása

Műszaki paraméterek

Tervezett transzformátor állomás:

transzformátor állomás név, azonosító:	*Csorja tr. 266-049*
transzformátor vasszerkezet:	*OTR 20/400*
oszlop típusa:	*B12-1300*
primer vezetéktípusa, keresztmetszete:	*BSZV 3x95 mm^2*
transzformátor típusa:	*TS 22/400 400 kVA*
kisfeszültségű elosztószekrény típusa:	*ESZK 400/4*
érintésvédelmi mód:	*IT+TN-C (közösítve)*
földelés:	*3 m-es rúdföldelőkkel*
EOV koordinátái:	*X = 146 127*
	Y = 761 231

Tervezett 20 kV légvezetékes hálózat

üzemi feszültség:	*3x22 kV*
áram neme és periódusa:	*3fázisú váltakozó áram, 50Hz*
meglévő oszlop típusa, fejszerkezete:	*B12-2800, FBEk-LBEk (1. sz.)*
tervezett, fejszerkezet:	*FBEe*

tervezett oszlop típusa, fejszerkezete:	*B12-2800, FBEe (6. sz.)*
	B12-400, TBHl (2-5. sz.; 7-9. sz.)
vezetéktípusa, keresztmetszete:	*AASC 3x50 mm^2*
nyomvonalhossz:	*882 m*
tervezett húzófeszültség:	*σ = 80 N/mm2*
érintésvédelmi mód:	*IT (védőföldelés)*
6. számú törésponti oszlop EOV koordinátái:	*X = 146 414*
	Y = 761 001

Nyomvonalvezetés

Árpádhalom 034/3 hrsz. ingatlan villamosenergia-ellátása az alábbi műszaki megoldással került tervezésre:

A Szentes - Fábiánsebestyéni 20 kV-os hálózat Nagymágocs 0275 és 0178/1 hrsz. utak sarkán lévő 52. számú B12-2800 sarokfeszítő oszlopától 515 m 20 kV-os légvezetékes hálózatot kell létesíteni a Nagymágocs 0275 hrsz. út mentén ÉK-i irányba, az 1-6 sz. oszlopok között. A nyomvonal a Nagymágocs 0285/7 hrsz. kivett töltéshez érve 104° törési szöggel DK-i irányba folytatódik 367 m hosszan (6 sz oszloptól a végpont transzformátor állomás oszlopáig) a kijárt földúttal párhuzamosan haladva a 0285/7 hrsz. töltés telekhatárától 0,7 m-re. Az új hálózat végpontjába a Nagymágocs 0285/3 hrsz. ingatlan ÉK-i oldalába a csatorna szintváltásnál egy OTR 20/400 típusú transzformátor állomás kerül létesítésre. A transzformátor állomást 400 kVA-es transzformátorgéppel kell kiépíteni, ESZK 400/4 elosztószekrénnyel.

Az igényelt teljesítmények felhasználásához további vezeték, ***csatlakozó kábel és mérőhely kiépítése szükséges, amely nem része a jelen tervezésnek és eljárásnak****. Arra vonatkozóan – új eljárás keretében – külön hozzájárulást kell kérni Igazgatóságunktól és az üzemeltető Szentes és Vidéke VGT-től az Árpádhalmi magasvezetésű csatorna és töltése keresztezése tárgyában készített tevedokumentáció benyújtásával.*

Műszaki kialakítás által elfoglalt terület és biztonsági övezetei:

- *22 kV-os légvezeték: 2,0 +2,5-2,5 m*
- *OTR 20/400 tr. állomás: 11,0x11,0 m négyzet*
- *A tervezett 22 kV-os légvezetékes hálózat és az OTR 20/400 tr. állomás, valamint a biztonsági övezetük a Nagymágocs külterület, 0275, 0283/1, 0284/1, 0285/1, 0285/3, 0285/7 hrsz.-ú területeket érinti.*

A benyújtott dokumentumok alapján az Árpádhalom 034/3 hrsz-ú ingatlan energiaellátása érdekében kivitelezésre kerülő 20 kV-os légkábel hálózat fejlesztéséhez az alábbiak maradéktalan betartása mellett adjuk meg hozzájárulásunkat:

1. ***A kivitelezés megkezdéséhez Igazgatóságunk hozzájárulását meg kell kérni, amely kérelemhez csatolni kell a javított nyomvonal vezetésű helyszínrajzot, csomóponti rajzot és keresztszelvényt az oszlopok tengelyében a csatornákat is ábrázolva, méretekkel ellátva.***
2. *A Mágocs-Lajosszállási csatorna kettősműködésű, elsődleges feladata a térség belvizeinek elvezetése, valamint mezőgazdasági vízszolgáltatási feladatot is ellát, Az Árpádhalmi magasvezetésű csatorna – mélyvezetésű szakasza - elsődleges funkciója a mezőgazdasági vízszolgáltatás. A belvízi helyzettől függően az elvezetésre kerülő víz mennyiségének függvényében a csatornák medréből a víz kiönthet. Az ebből adódó esetleges károkért, többletköltségekért Igazgatóságunk felelősséget nem vállal, semmilyen kártérítési igénnyel senki nem léphet fel felénk.*

3. *A vizek és vízilétesítmények védelme érdekében, a más nyomvonalas létesítményekkel történő megközelítések tervezésének irányelveit a 147/2010. (IV. 29.) Kormányrendelet tartalmazza.*
   A parti sávok használatára és hasznosítására vonatkozóan a 83/2014. (III.14.) Kormányrendeletben foglaltak az irányadóak. A parti sáv területén Igazgatóságunk üzemeltetési, fenntartási, fejlesztési munkákat végezhet, amelyhez nehézgépeket használ.
   Mind a tervezés, mind a kivitelezés és üzemeltetés során ezeket a jogszabályokat is figyelembe kell venni!
4. ***A tervezett légkábel mindkét csatornával párhuzamosan halad, legalább 6,0 m távolságban, ami kielégíti a parti sávra vonatkozó szabályozást.***
5. *A kivitelezés nem érintheti a Fábiánsebestyén 0179/1 hrsz-ú, valamint a Nagymágocs 0285/6 hrsz-ú csatorna és a Nagymágocs 0285/7 hrsz-ú töltés hasznosítású ingatlanokat, a telepítésre kerülő oszlopokat, transzformátor állomást* ***csak ezen területeken kívül építhetik ki.***
   - *A korábbiakhoz képest jelenleg benyújtott részletes műszaki leírás szerint, a megadott EOV koordináták alapján a 6. számú töréspont oszlop a Nagymágocs 0285/7 hrsz-ú, kivett töltés művelési ágú, földútként is használt terület és a Nagymágocs 0275 hrsz-ú út ívében van, amely akadályozza a későbbiekben a közlekedést.* ***Kérjük olyan módon megtervezni a telepítést, hogy a közlekedés biztosított legyen, továbbá az oszlop alapozása sem kerülhet a Nagymágocs 0285/7 hrsz-ú – kivett töltés - területre.***
   - *A korábbiakhoz képest jelenleg benyújtott részletes műszaki leírás szerint az OTR 20/400 transzformátor állomás megadott koordinátái alapján a tartóoszlop a Nagymágocs 0285/7 hrsz-ú területre került tervezésre, még a jelölt 0,7 m-es távolságot sem tartva.*
     A transzformátor tartóoszlopának alapozása, a földelés és maga a szerelt transzformátor szélessége meghaladja az 1 m-t, további 1 m-t vesz igénybe az előírt, oszlop körüli gyalogjárda.
     Az előzőek alapján kérjük olyan módon megtervezni a transzformátor helyét, hogy az ne kerüljön a töltés területére, területhatárának függőleges síkján kívül essen mind a földbe, földre telepített, mind a levegőben lévő minden egyes eleme.

6. *A kivitelezési munkák megkezdését a munkakezdés előtt 8 nappal korábban* ***írásban be kell jelenteni*** *az ATIVIZIG területileg illetékes Szentesi Szakaszmérnökségnek (6600 Szentes, Kiss Bálint utca 13.; 06/63/311-011; szentesszm@ativizig.hu) és ugyanott egyidejűleg az építési munkák idejére* ***a szakfelügyeletet is meg kell rendelni. A munkálatokat csak a szakfelügyelet helyszíni jelenlétében lehet megkezdeni és végezni.***
7. *Az építés időtartama alatt a csatornák teljes hosszában a szabad vízfolyást biztosítani kell.*
8. *A kivitelezési munkák a csatornák parthasználatát nem korlátozhatják, illetve vízgazdálkodási érdekeket nem sérthetnek.*

9. *Minden olyan tevékenység végzése tilos, ami a csatornák, vagy bármely más ATIVIZIG vagyonkezelésben lévő ingatlan károsodását, szennyezését okozhatja. A csatornákban, vagy az Igazgatóság vagyonkezelésében lévő egyéb ingatlanokban bekövetkezett esetleges károkozás vagy szennyezés esetén az engedélyes köteles annak lokalizálásáról, megszüntetéséről és az eredeti állapot helyreállításáról, saját költségén, haladéktalanul intézkedni.*
10. *A tervezett munkálatok során a Magyar Állam tulajdonában, ATIVIZIG vagyonkezelésében lévő területeken anyagtárolás csak az Igazgatósággal előzetesen megkötött területhasználati megállapodás alapján, az abban foglalt feltételek maradéktalan betartása esetén kerülhet sor.*
11. *A kivitelezés során igénybevett, vagy elfoglalt, Magyar Állam tulajdonában, Igazgatóságunk vagyonkezelésben lévő ingatlanok vagyonkezelői jogát az ATIVIZIG továbbra is fenntartja.*
12. ***A mederbe még ideiglenes jelleggel sem kerülhet hulladék, humusz, vagy egyéb szennyeződés.***
13. *A hulladék kezelésére és elszállítására vonatkozó jogszabályban foglalt előírások betartása engedélyes kötelezettsége és költsége.*
14. *Az ATIVIZIG a kivitelezéssel, a vezeték üzemeltetésével összefüggő, valamint bármely egyéb okból bekövetkező károkért, személyi sérülésekért, balesetekért semmilyen jellegű felelősséget nem vállal. Harmadik személynek okozott károk megtérítése is engedélyes kötelezettsége.*
15. ***A kivitelezési munkálatok befejezését követően az érintett terület eredeti állapotba történő helyreállításáról engedélyes saját költségén, maradéktalanul köteles gondoskodni**.*
16. ***A jelen hozzájárulás a kiadásától számított egy évig érvényes. Amennyiben a kiadott hozzájárulás alapján a beruházó - kivitelező a munkálatokat egy éven belül nem kezdi meg, a hozzájárulás hatályát veszti. Ebben az esetben a kérelmező csak új eljárás keretében fordulhat az Igazgatósághoz a hozzájárulás ismételt megadása végett, a vonatkozó tervdokumentáció benyújtásával.***
17. *Amennyiben a jelen hozzájárulás alapját képező műszaki tervdokumentációban (munkaszám: T-032/2017), vagy a kivitelezés módjában a vagyonkezelői hozzájárulás kiadását követő időszakban az ATIVIZIG-et érintő bármilyen jellegű változás következik be, engedélyes köteles a változással érintett tervet, annak keltétől számított 8 napon belül megküldeni véleményezés és szükség esetén a vagyonkezelői hozzájárulás módosítása céljából Igazgatóságnak. Amennyiben engedélyes ezen kötelezettségének a megadott határidőn belül nem tesz eleget, a jelen vagyonkezelői hozzájárulás érvényét veszti, melyből engedélyesnél, vagy harmadik személynél bekövetkezet károkért az Igazgatóság semmilyen jellegű felelősséget nem vállal. Egyidejűleg értesítéssel élünk az engedélyező hatóság fele a vagyonkezelői hozzájárulás visszavonásáról.*
18. *A kivitelezést követően engedélyes köteles a műszaki átadás-átvételre Igazgatóságunkat meghívni, az ott adott nyilatkozatunkban foglaltakat maradéktalanul betartani, a készült jegyzőkönyvet megküldeni. Ez alapfeltétele az üzembehelyezési eljárási engedélyhez adott nyilatkozattételünknek.*
19. *Engedélyes köteles **2 példány**, **geodéziai bemérésen alapuló megvalósulási („D”) tervet** Igazgatóságunkhoz benyújtani a műszaki átadás-átvétel időpontjáig. Ez alapfeltétele az üzembehelyezési eljárási engedélyhez adott nyilatkozattételünknek.*

Hatásvizsgálat köteles tevékenység:

- ***22kV-os csupasz szabadvezeték hálózat létesítése: ~877 fm,***
- ***1 db oszloptranszformátor állomás létesítése (OTR 20/400).***

Az elővizsgálat megállapításai:
A talajvíz vonatkozásában a közvetlen hatást elsősorban a felszíni beszivárgási, párolgási és utánpótlódási viszonyok megbolygatása okozza. A talajvíz minőségi változása nem várható, az építés és üzemelés során az alkalmazott technológia hatása nem veszélyezteti a talajvizeket.

Felszíni vizek szempontjából a közvetett és közvetlen hatások területeinek kiterjedését érintheti. A tervezett 22 kV-os szabadvezeték nyomvonala megközelíti, illetve párhozamosan halad az
ATIVIZIG kezelésében lévő öntöző- és belvízlevezető csatornákkal. A tervezett nyomvonal véglegesítése előtt a tervező egyeztetett az ATIVIZIG-gel.

Az előzetes környezeti vizsgálati dokumentáció a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Kormányrendelet 4. számú melléklete alapján készült.
A tervezett létesítmény Natura 2000 területet nem érint.
A felszíni és a felszíni alatti víztest jó állapotának eléréséhez és fenntartásához a kivitelező köteles a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény vonatkozó előírásainak betartásával hozzájárulni.

Havária esemény bekövetkezésekor, vagy az építési munkálatoknál szennyezés észlelése esetén a kárelhárítást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet előírásait kell követni.

Figyelembe véve az előzőeket, nyilatkozatunkat a leírtak pótlása és maradéktalan betartása mellett adtuk ki, tartjuk érvényesnek.

A nyilatkozatot csak az engedélyezési eljáráshoz adtuk ki. A kivitelezés megkezdéséhez ismételten meg kell kérni Igazgatóságunk hozzájárulását, amely kérelemhez csatolni kell a módosított vonatkozó tervet."

A benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció alapján hatóságunk megállapította, hogy a tervezett tevékenység várhatóan nem okoz jelentős környezeti hatást földtani közeg-, levegőtisztaság-, zaj- és rezgésvédelmi, hulladékgazdálkodási, valamint táj- és természetvédelmi szempontból.

A környezetvédelmi hatóság a határozat rendelkező részében, mivel nem feltételezhető jelentős környezeti hatás és a tevékenység a Rendelet 2. számú mellékletének hatálya alá sem tartozik, a Rendelet 5. § (2) bekezdése ac) pontja alapján tájékoztatta a kérelmezőt, hogy a tervezett tevékenység milyen egyéb engedély birtokában kezdhető meg. A rendelkező részben tett környezetvédelmi feltételeket, illetve szempontokat a Rendelet 5. § (3) bekezdése alapján írtam elő.

A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban CS-06Z/01/06060-2/2017. számú végzésével függő hatályú döntést hozott, amelyhez nem fűződnek joghatások, tekintettel arra, hogy hatóságunk 2017. augusztus 28. napjáig az ügyben érdemi döntést hozott.

A fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam.

A fellebbezést a Ket. 102. § (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta.

Hivatalunk jelen határozatot a Kvtv. 71. § (3) bekezdése értelében – jogerőre emelkedésre tekintet nélkül hivatalában, honlapján – nyilvánosan közzéteszi.

Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2017. augusztus 28.

Hatóságunk a Rendelet 5. § (6) bekezdése alapján ezen döntését külön levéllel megküldi az eljárásban érintett, hatásterületen lévő települési önkormányzat Jegyzőjének, aki gondoskodik a határozat teljes szövegének nyilvános közzétételéről.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 1. számú mellékletének I/35. pontja alapján határoztam meg.

A jogorvoslati eljárási díját a FM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdése alapján állapítottam meg.

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a Rendelet 3. § (1) bekezdése, illetékességét a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg.

S z e g e d, 2017. augusztus 16.

Dr. Holubán Csilla
járási hivatalvezető nevében és megbízásából:

Dr. Mader Balázs
osztályvezető

Kapja:

1. DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. 6720 Szeged, Kossuth L. sgt. 64-66. tv.
2. Elektroglob Kft. 6600 Szentes, Ipartelepi út 57. tv.
3. CsMKH Hatósági Főosztály I. Népegészségügyi Osztály 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11. b.p.
4. CsMKH Hódmezővásárhelyi Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály 6800 Hódmezővásárhely, Rárósi út 110. b.p.
5. CsMKH Szegedi Járási Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. b.p.
6. Nagymágocs Község Önkormányzat Jegyzője 6622 Nagymágocs, Szentesi út 42. *(kifüggesztésre, külön levéllel)*
7. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Ig. Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 6728 Szeged, Napos út 4.
8. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Ig. 6721 Szeged, Berlini krt. 16-18. *tájékoztatásul*
9. ATIVIZIG 6720 Szeged, Stefánia 4.
10. Irattár