



**CSONGRÁD MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL**

Ügyiratszám: 104613-1-13/2015.  
Ügyintéző: dr. Valastyán Réka  
Filakné Enyedi Andrea  
Lovrityné Kiss Beáta  
Kissné Nagy Ildikó  
Berényi Anita  
Lovászi Péter  
Tel.: +36 (62) 553-060 / 44147

Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft.,  
Gátér, 410/22 hrsz-ú ingatlan villamos energia  
ellátása, előzetes vizsgálat

## H A T Á R O Z A T

Az **EDF Démász Hálózati Elosztó Kft.** (6720 Szeged, Kossuth L. sgt. 64-66.; KÜJ: 101 959 869) képviselőjében a Csuvár és Társa Kft. (6000 Kecskemét, Kápolna u. 9. I/6.) által 2015. február 18-án – a *Gátér, 410/22 hrsz.-ú ingatlan (Bácsvíz Zrt.) villamos energia ellátása, új 20 kV-os légvezeték és OTRDF transzformátor állomás létesítése, valamint 0,4 kV-os csatlakozó földkábel építése tárgyában* – benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítom, hogy a tervezett tevékenység, mely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének 76. pontja szerint minősül, (villamos légvezeték 20 kV-tól) **nem okoz jelentős környezeti hatást, ezért a tevékenység megkezdéséhez nem kell környezetvédelmi hatásvizsgálatot végezni.**

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (1) bekezdés e) pontja szerint, a tevékenységet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény, valamint a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII.23.) Korm. rendelet figyelembevételével a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által jóváhagyott **vezetékjogi engedély birtokában kezdheti meg.**

### Szakkérdés vizsgálata:

1. *környezet-egészségügyi szakkérdésben, így különösen a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően:*

- A dokumentációban foglaltak alapján, közegészségügyi szempontból nem indokolt a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása.

2. növény- és talajvédelmi szakkérdésben, így különösen a termőföldre gyakorolt hatások vizsgálata tekintetében:

- Az EVD talajvédelmi szempontból elfogadható.

3. örökségvédelmi szakkérdésben, így különösen kulturális örökség (nyilvántartott műemléki értékek, műemlékek, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek, védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően:

- Tekintettel arra, hogy a tervezett beruházás hatóságom jelenlegi adatai szerint védett vagy nyilvántartott örökségi elemet nem érint, az engedély kiadásával kapcsolatban örökségvédelmi szempontú feltétel közlése tárgytalan.

4. földvédelmi szakkérdésben, így különösen termőföld mennyiségi védelmének követelményei tekintetében:

- A dokumentációból megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység Gátér község belterületén, illetve a Gátér 0169/17, 0169/18 hrsz érintésével valósul meg. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX törvény (továbbiakban: Tfv.) 1. § (3) bekezdése értelmében belterületi földekre földvédelmi eljárást nem kell lefolytatni. Az igénybevételre tervezett külterületi termőföldekre elektromos berendezések elhelyezésére szolgáló vezetékjog van bejegyezve, így a Tfv. 14/A. § (1)-(3) bekezdése alapján a tevékenység nem engedély, csak bejelentés kötelezett.

Szakhatósági állásfoglalások:

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályának 35600/4836-1/2015. ált. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (6721 Szeged, Felső-Tisza part 17.) 104613-1-4/2015. számú megkeresésére indult szakhatósági eljárásban az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. (6720 Szeged, Kossuth L. sgt. 64-66) által benyújtott, Gátér, 410/22 hrsz. alatti ingatlan villamos energia ellátásának előzetes vizsgálati dokumentációjához

**szakhatósági hozzájárulásomat kikötés nélkül megadom.**

A szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal élni a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (Ket.) 44. § (9) bekezdése alapján csak az I. fokú határozat, illetve az I. fokú eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott fellebbezésben lehet.”

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez címzett, de a Csongrád Megyei Kormányhivatalhoz, mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – a befizetett szolgáltatási díjtétel 50 %-a, azaz 125 000 Ft, amelyet a Csongrád Megyei Kormányhivatal

10028007-00299664-00000000 előirányzat-felhasználási számú számlára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatába kérem feltüntetni jelen határozat számát.

A kérelmező az eljárás 250 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költségként 200 Ft postaköltség merült fel, melyet az ügyfél az igazgatási szolgáltatási díj befizetésével egyidejűleg megtérített.

Jelen határozat – fellebbezés hiányában – a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon jogerőre emelkedik.

## INDOKOLÁS

Az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. nevében a Polár-Stúdió 2 Kft. (6000 Kecskemét, Csongrádi u. 56., képviseli: Csuvár és Társa Kft.) 2015. február 18-án – a Gátér, 410/22 hrsz.-ú ingatlan (Bácsvíz Zrt.) villamos energia ellátása, új 20 kV-os légvezeték és OTRDF transzformátor állomás létesítése, valamint 0,4 kV-os csatlakozó földkábel építése tárgyában – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) szerinti előzetes vizsgálati kérelmet nyújtott be hatóságunk jogelődjéhez, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségre (továbbiakban felügyelőség), és kérte az eljárás lefolytatását.

Az ügyfél a felügyelőség 104613-1-1/2015. számú hiánypótlási felhívását (tervdokumentáció, tervezői jogosultság igazolása, az engedélyes személyének pontosítása, meghatalmazás, igazgatási szolgáltatási díj, szakhatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj) 2015. április 1-jén teljesítette.

### Az előzetes vizsgálati dokumentációt készítette:

Neve: Csuvár és Társa Kft.  
Címe: 6000 Kecskemét, Kápolna u. 9. I/6.

A dokumentáció tartalmilag és formailag megfelelt a R. előírásainak.

### A tervezett tevékenység:

A tárgyi ingatlan villamosítása céljából új oszlop transzformátor-állomás és hozzá csatlakozó 20 kV-os légvezeték kerül kialakításra. A tervezett beruházással Gátér belterületének a szélén, a 410/82 hrsz.-ú földút, valamint a 0169/17 hrsz.-ú mezőgazdasági terület ingatlanain 20 kV-os szabadvezeték hálózat és a 410/82 hrsz.-ú ingatlanon 1 db új OTRDF transzformátor állomás és 0,4 kV-os csatlakozó földkábel kerül kiépítésre.

A tervezett beruházással Gátér külterületén a Kiskunfélegyháza-Csongrád 20 kV-os légvezeték hálózat 9. sz. oszlopáról új leágazás kerül kiépítésre, ahonnan K – i, ÉK – i irányban épül a tervezett 20 kV-s légvezeték. Ezen oszloptól új 3x50 mm<sup>2</sup> AASC típusú 20 kV-os középfeszültségű csupasz légvezeték hálózat létesül K – i, ÉK– i irányban 139,5 m nyomvonal hosszban a 0169/17 hrsz.-ú mezőgazdasági terület, majd pedig a 410/82 hrsz.-ú földút területén – érintve a 0169/18 hrsz.-ú ingatlant is – a villamos energiával ellátandó 410/22 hrsz.-ú telek (BÁCSVÍZ Zrt.) irányába.

A tervezett 20 kV-os légvezeték hálózat T11. sz. oszlopára (410/82 hrsz.) a 410/22 hrsz.-ú (BÁCSVÍZ Zrt.) ingatlan kiszolgálására ezen ingatlan telekhatárától 3,5 m-re az út területén telepítésre kerül egy OTRDF1 20/160 jelölésű DÉMÁSZ tipizálású transzformátor állomás.

A tervezett létesítmény által érintett ingatlanok:

Helyrajzi szám	Művelési ág	Ingatlan érintettség
410/82	kivett beépítetlen terület	20 kV-os légvezeték és biztonsági övezete OTRDF 1 tr. állomás és biztonsági övezete
410/22	kivett beépítetlen terület	OTRDF 1 tr. állomás és biztonsági övezete
410/51	kivett utca	OTRDF 1 tr. állomás és biztonsági övezete
0169/16	szántó	20 kV-os légvezeték és biztonsági övezete
0169/17	szántó	20 kV-os légvezeték és biztonsági övezete
0169/18	szántó	20 kV-os légvezeték és biztonsági övezete

A tervezett 20 kV-os légvezeték műszaki paraméterei:

- üzemi feszültség: 22 kV/50 Hz,
- nyomvonalhossz: 139,5 m,
- tartószerkezet: 12 m-es vasbeton oszlopok, műgyanta szigetelőkkel, egysíkú/háromszög fejszerkezettel,
- földelés: telepített rúdföldelőkkel.

A tervezett transzformátorállomás műszaki paraméterei:

- típusa: OTRDF-1 20/160,
- gép típusa, névleges teljesítménye: T.P.C., 50 kVA
- földelés: telepített keretföldelővel és rúdföldelőkkel.

A villamos hálózat 6<sup>00</sup>-22<sup>00</sup> időszakban történő kiépítésekor a becsült célforgalom nem számottevő, mivel a hálózati anyagok helyszínre történő kiszállítása 4-5 db tehergépjármű naponta 2 héten keresztül, a személyszállítás 1-2 db személygépkocsival vagy kibusssal történik naponta a kivitelezés végéig.

A tervezett 20 kV-os légvezeték hálózat – beleértve az OTRDF transzformátort is – 250 m-s környezetében védendő épületek nem találhatóak, a nyomvonal környezete mezőgazdasági terület.

A hálózat és transzformátor állomás létesítésekor keletkező hulladékok szelektív gyűjtése biztosított, kezelésüket hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező kezelők végzik el.

A kialakítandó villamos légvezeték hálózat 20 kV feszültségű, így a R. 3. sz. melléklet 76. pontja alapján a környezetvédelmi hatóság *döntésétől függő, hogy környezeti hatásvizsgálat köteles-e.*

*A környezetvédelmi hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 29. § (6) bekezdése alapján a hatásterületen élő ügyfeleket és az ügyfélnek minősülő szervezeteket az eljárás megindításáról hirdetményi úton értesítette.*

Hatóságunk a R. 3. § (3) és (4) bekezdése alapján a hivatalában és a honlapján 2015. február 18. napjától közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – megküldte a létesítmény helye szerinti önkormányzat jegyzőjének. A közlemény Gátér Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában 2015. április 16. napjától 2015. május 5. napjáig közzétételre került, mellyel kapcsolatosan észrevétel nem érkezett.

\*

### 1. A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása:

A dokumentációban foglaltak alapján megállapítottam, hogy közegészségügyi szempontból nem indokolt a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása, mivel a létesítmény környezet-egészségügyi szempontból káros hatásokat nem okoz.

Szakmai álláspontomat „a környezetvédelmi és természetvédelmi, hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről” szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet 28. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, és az 5. sz. melléklet I. táblázat B oszlopában meghatározott szakkérdésekre vonatkozóan, „a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról” szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet, „a 0 Hz-300 GHz közötti frekvenciatartományú elektromos, mágneses és elektromágneses terek lakosságra vonatkozó egészségügyi határértékeiről” szóló 63/2004. (VII. 26.) ESzCsM rendelet foglaltakra figyelemmel, az „Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről” szóló 323/2010. (XII. 27.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdésében és a „a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról” szóló 66/2015. (III. 30.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított illetékességgel adtam ki.

### 2. A növény- és talajvédelmi szakkérdés vizsgálatának indokolása:

A Kormányhivatal hatáskörét a 68/2015. (III. 30.) Kormányrendelet 18. § (1) bekezdés állapítja meg.

A talajvédelmi szakkérdésben történő megkeresést a 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet 28. § (1) bekezdése, valamint az 5. melléklet I. táblázat B oszlopa tartalmazza.

### 3. Az örökségvédelmi szakkérdés vizsgálatának indokolása:

Tájékoztatásul felhívom a figyelmet, hogy a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Kötv.) 24. §-a alapján, amennyiben a földmunkák során régészeti emlék, lelet vagy annak tűnő tárgya kerül elő, a régészeti örökség védelme érdekében erről a felfedező, a tevékenység felelős vezetője, az ingatlan tulajdonosa, az építető vagy a kivitelező köteles az általa folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni, a helyszín és a lelet őrzéséről – a felelős őrzés szabályai szerint – a feltárással jogosult intézmény intézkedéséig gondoskodni, továbbá az illetékes jegyző útján a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ (1014 Budapest, Táncsics u. 1.) felé azt haladéktalanul bejelenteni, amely arról haladéktalanul tájékoztatja a mentő feltárást elvégzésére a Kötv. 22. § (5) bekezdése szerint feltárással jogosult intézményt és a hatóságot. A bejelentési kötelezettség elmulasztása a Kötv. 82. § (2) bekezdése alapján örökségvédelmi bírság kiszabását vonja maga után.

Hatóságom illetékességét a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) 1. mellékletének 2. pontja állapítja meg.

A régészeti örökségvédelmi szakkérdést a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése, illetve 5. melléklet I. táblázat B oszlopban meghatározottak alapján vizsgáltam, eljárásomban a Korm. rendelet 63. § (1) bekezdésében, illetve a 64. §-ban felsorolt szempontokat vettem figyelembe.

#### 4. A földvédelmi szakkérdés vizsgálatának indokolása:

A járási hivatal földhivatali osztálya hatáskörét a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 4. § (1) bekezdése, valamint 7. § (1) bekezdése, míg illetékességét a Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontja alapozza meg.

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályát, mint szakhatóságot a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján kerestem meg 2015. május 7-én.

A megkeresett szakhatóság nem kérte az eljárás hatásvizsgálati szakba utalását.

A szakhatóság állásfoglalását a rendelkező részben előírtam.

#### A szakhatósági állásfoglalás indokolása:

„A Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (6721 Szeged, Felső-Tisza part 17.), fenti számú, 2015. május 8. napján érkezett megkeresésében a vízügyi hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte Gátér 410/22 hrsz. alatti ingatlan villamos energia ellátásának előzetes vizsgálati eljárása tárgyában.

#### A beruházás célja:

A Gátér 410/22 hrsz. alatti ingatlan villamosítása céljából új oszlop transzformátor állomást és a hozzá kapcsolódó 22kV-os légvezeték szükséges kiépíteni.

#### A beruházással érintett ingatlanokon tervezett létesítmények:

Az új 22kV-os légvezeték a meglévő Kiskunfélegyháza-Csongrád gerincvonal 9. sz. oszlopáról (T9 oszlop) ágazik le. A 9. sz. oszlop kicserélésre kerül. Az új nyomvonal 139,5 m hosszan halad, érintve a 0169/17, 0169/18 és 410/82 hrsz. alatti ingatlanokat. A T11 sz. oszloptól 0,4 kV-os 10m hosszú csatlakozó földkábel épül.

#### Épül összesen:

Oszlop: 3 db

Légvezeték: 139,5 m

Földkábel: 10 m

Transzformátor állomás: 1 db

A tervezési terület vízbázis kijelölt védőterületével nem érintett. A tervezett létesítmények építésének és üzemeltetésének vízigénye nincs, szennyvizek nem keletkeznek.

A tervezett beruházással érintett területre hulló csapadék az érintett útterületek szikkasztóárkaiban, környező zöldfelületeken, valamint mezőgazdasági területeken elszikkadnak. Szennyezett csapadékvíz nem keletkezik.

A vízügyi hatóság részére elektronikus úton rendelkezésére bocsátott dokumentációban foglaltak alapján megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység megfelel a vízügyi hatóság hatáskörébe tartozó jogszabályi előírásoknak, vízgazdálkodási és vízvédelmi érdeket nem sért.

*A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Kormány rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 14. § alapján hatóságom szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított harminc napon belül köteles megadni.*

*A kérelem 2015. május 8. napján érkezett a vízügyi hatóságra. A hatóság szakhatósági állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki.*

*A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. § (9) bekezdése zárja ki.*

*Hatóságom a Ket. 78. § (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat megküldését.*

*A vízügyi hatóság illetékességét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló Korm. rendelet 2. melléklet 11. pontja állapította meg.*

*Szakhatósági állásfoglalásomat a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. mellékletének II. táblázat (Az előzetes vizsgálati, a környezeti hatásvizsgálati, az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban, az összevont eljárásban valamint a felülvizsgálati eljárásban kijelölt szakhatóságok) 3. pontja alapján, a hatályos jogszabályok figyelembe vételével adtam ki.”*

Hatóságunk a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (6b) és (6c) bekezdése szerint 104613-1-3/2015. számon **belföldi jogsegély** keretében megkereste Gátér Község Jegyzőjét (6111 Gátér, Petőfi S. u. 16.). A jegyző 2015. május 6-án megküldte hatóságunkhoz az ügyre vonatkozó 439-2/2015. számú alábbi nyilatkozatát:

„A Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály megkeresésére nyilatkozom, hogy a Gátér 410/22. hrsz-ú ingatlan villamos energia igényének kielégítése érdekében létesítendő 20 kV-os szabadvezetékes hálózat, OTRDF oszloptranzformátor állomás és 0,4 kV-s csatlakozó földkábel kiépítése illetve a tevékenység folytatása Gátér Község Önkormányzat helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos szabályozásával valamint a helyi településrendezési eszközökkel **összhangban áll.**”

\*

A tervezett vezetéképítési munkálatok nem érintenek védett természeti területet, Natura 2000 területet. A beruházás külterületet is érint, ezért a villamosenergia-ipari építési engedélyezési eljárásban a természet- és tájvédelmi jogszabályoknak való megfelelés is vizsgálatra kerül. Erre tekintettel a környezetvédelmi hatóság **felhívja a figyelmet**, hogy a kérelemhez mellékelt dokumentációt az alábbiak figyelembevételével kell elkészíteni.

A közép feszültségű oszlopok madárbaráttá tételét meg kell oldani, lehetőség szerint szigetelőburkolat (és nem keresztartó-burkolat) alkalmazásával.

A szigeteletlen (burkolatlan) közép feszültségű oszlopok madarak áramütéses baleseteit okozhatják, ami ellentétes lenne a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 43. § (1) bekezdésének előírásaival („*Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.*”). Ezért az oszlopok madárbaráttá tétele szükséges, a rendelkezésre álló megoldások közül a magasabb biztonságot nyújtó műszaki eszközökkel.

A benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció alapján hivatalunk megállapította, hogy a tervezett tevékenység várhatóan nem okoz jelentős környezeti hatást levegő- és zajvédelmi, hulladékgazdálkodási, talajvédelmi, táj- és természetvédelmi szempontból.

A környezetvédelmi hatóság a határozat rendelkező részében, mivel nem feltételezhető jelentős környezeti hatás és a tevékenység a R. 2. számú mellékletének hatálya alá sem tartozik, tájékoztatta a kérelmezőt, hogy a R. 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (1) bekezdés e) pontja szerint a tervezett tevékenység milyen egyéb engedély birtokában kezdhető meg.

Tájékoztatom, hogy a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §-a alapján benyújtandó vezetékjogi engedélyezési dokumentációjához szükséges csatolni egy környezetvédelmi tervfejezetet is (természet- és tájvédelem).

A fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam.

A fellebbezést a Ket. 102. § (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta.

Hivatalunk jelen határozatot az 1995. évi LIII. törvény 71. § (3) bekezdése értelmében – jogerőre emelkedésre tekintet nélkül hivatalában, honlapján és a központi rendszeren (www.magyarország.hu) – nyilvánosan közzéteszi.

Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2015. június 19.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet (továbbiakban KvVM rendelet) 1. melléklet I/49. pontja alapján határoztam meg.

A postaköltséget a KvVM rendelet 6. § d) pontjára figyelemmel az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 73/A § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.

A jogorvoslati eljárás díját a KvVM rendelet 2. § (4)-(10) bekezdése alapján állapítottam meg.

A jogorvoslati eljárási díj vonatkozásában az előirányzat-felhasználási számlaszámot a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet határozza meg.

A megyei kormányhivatal hatáskörét a R. 3. § (1) bekezdése, illetékességét a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. számú melléklete állapítja meg.

S z e g e d, 2015. június 17.

**Dr. Juhász Tünde**

kormány megbízott nevében és megbízásából:

**Dr. Mader Balázs**

főosztályvezető-helyettes



## Kapják:

1. EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. (6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 64-66.) tv.
2. Csuvár és Társa Kft. (6000 Kecskemét, Kápolna u. 9. I/6.) tv.
3. Polár-Stúdió 2 Kft. (6000 Kecskemét, Csongrádi u. 56.) *tájékoztatásul*
4. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet  
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály  
(6721 Szeged, Berliini krt. 16-18.)
5. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
(6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.) *tájékoztatásul, HKP*
6. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály  
(6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.) HKP
7. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és  
Talajvédelmi Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály  
(6000 Kecskemét, Halasi út 36.) HKP
8. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Építésügyi és  
Örökségvédelmi Osztály  
(6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.) HKP
9. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunfélegyházi Járási Hivatal Földhivatali  
Osztály  
(6100 Kiskunfélegyháza, Jókai u. 8.) HKP
10. Petőfiszállás Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője – Gátéri Kirendeltsége  
(6111 Gátér, Petőfi S. u. 16.) *kifüggesztésre, tv.*
11. Hatósági nyilvántartás
12. Irattár