



**CSONGRÁD MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL**

Ügyiratszám: 106546-1-14/2015  
Ügyintéző: dr. Kisgyörgyei Ágnes  
Berényi Anita  
Kiss Brigitta  
Vida Éva  
Sziveri Szilárd  
Mészáros Patrícia  
Tel.: +36 (62) 553-060/44255

Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft.,  
Kecskemét, Wéber Ede u. 0930/13 hrsz. alatti  
ingatlan villamos energia ellátása, előzetes  
vizsgálat

## **H A T Á R O Z A T**

Az **EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.** (6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 64-66., KÜJ: 101 959 869) megbízásából az **OPTOKOM Kft.** (6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 72.) által 2015. július 22-én – a *Kecskemét, Wéber Ede u. 0930/13 hrsz. alatti telephely villamos energia ellátásának megvalósítására vonatkozó (20 kV-os légvezeték és OTRDF transzformátor állomás létesítése) tárgyában* – benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítom, hogy a tervezett tevékenység, mely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének 76. pontja szerint minősül, (villamos légvezeték 20 kV-tól) **nem okoz jelentős környezeti hatást, ezért a tevékenység megkezdéséhez nem kell környezetvédelmi hatásvizsgálatot végezni.**

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (1) bekezdés e) pontja szerint, a tevékenységet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény, valamint a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII.23.) Korm. rendelet figyelembevételével a Csongrád Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály által jóváhagyott **vezetékjogi engedély birtokában kezdheti meg.**

### **Szakkérdés vizsgálata:**

1. *környezet-egészségügyi szakkérdésben, így különösen a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően:*

- Az egészségkárosító kockázatok csökkentésének érdekében a megvalósítás során keletkező por és zaj terhelés feleljen meg a levegőtisztasági valamint a zaj- és rezgésterhelési követelményeknek.
- Az egészségkárosító kockázatok csökkentésének érdekében a bontás és építés során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtését – ideiglenes tárolását oly módon kell végezni, hogy az sem emberi, sem pedig környezeti ártalmat ne okozzon, illetve a lehető

---

Postacím: Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

☒ 6721 Szeged, Felső-Tisza part 17.      6701 Szeged, Pf. 1048.

☎ +36 (62) 553-060      ☎ +36 (62) 553-068

🌐 [www.csmkh.hu](http://www.csmkh.hu)

✉ [alsotiszavideki@zoldhatosag.hu](mailto:alsotiszavideki@zoldhatosag.hu)

legkisebb mértékű környezetterhelést valamint környezet-egészségügyi kockázatot idézzen elő.

**2. növény- és talajvédelmi szakkérdésben, így különösen a termőföldre gyakorolt hatások vizsgálata tekintetében:**

- A NATUR-ENVITERV MÉRNÖKI IRODA Kft. által 2015 júliusában készített dokumentációja alapján az előzetes vizsgálati dokumentáció elfogadásához a környezetvédelmi engedély kiadásához hozzájárulunk.

**3. örökségvédelmi szakkérdésben, így különösen kulturális örökség (nyilvántartott műemléki értékek, műemlékek, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek, védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően:**

A kérelem és a mellékelt dokumentáció, valamint a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási Központ által vezetett közhiteles nyilvántartás adatai alapján megállapítom, hogy az érintett tevékenység régészeti lelőhelyet, műemléket nem érint.

**Szakhatósági állásfoglalások:**

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályának 35600/6945-1/2015. ált. számú szakhatósági állásfoglalása:

„Az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. (6720 Szeged, Kossuth L. sgt. 64-66.) megbízásából eljáró Optokom Kft. (6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 72.) részére, a Kecskemét, Wéber Ede u. 0930/13 hrsz. telephely villamos energia ellátása 20 kV-nál nagyobb szabadvezetékes hálózattal és OTRDF állomás vonatkozásában az előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat kiadásához a

**szakhatósági hozzájárulásomat előírás nélkül megadom.**

**Megállapítom továbbá, hogy a tevékenység vízvédelmi, vízgazdálkodási szempontból nem jelent olyan hatást, amely miatt környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása válna szükségessé.**

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

A szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal élni a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (Ket.) 44. § (9) bekezdése alapján csak az I. fokú határozat, illetve az I. fokú eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott fellebbezésben lehet.”

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez címzett, de a Csongrád Megyei Kormányhivatalhoz, mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – a befizetett szolgáltatási díjtétel 50 %-a, azaz 125 000 Ft, amelyet a Csongrád Megyei Kormányhivatal 10028007-00335663-00000000 előírányzat-felhasználási számú számlára kell átutalni, és a díj

megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatába kérem feltüntetni jelen határozat számát.

A kérelmező az eljárás 250 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

Jelen határozat – fellebbezés hiányában – a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon jogerőre emelkedik.

## INDOKOLÁS

Az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. megbízásából az OPTOKOM Kft. 2015. július 22-én – a Kecskemét, Wéber Ede u. 0930/13 hrsz. alatti telephely villamos energia ellátásának megvalósítására vonatkozó (20 kV-os légvezeték és OTRDF transzformátor állomás létesítése) tárgyában – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) szerinti előzetes vizsgálati kérelmet nyújtott be hatóságunkhoz, és kérte az eljárás lefolytatását.

Az ügyfél a környezetvédelmi hatóság 106546-1-1/2015. számú hiánypótlási felhívását (igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolása és a meghatalmazás benyújtása) 2015. augusztus 4-én teljesítette.

### Az engedélyes adatai:

Neve:	EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.
Székhelye:	6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 64-66.
KÜJ száma:	101 959 869

### Az előzetes vizsgálati dokumentációt készítette:

Neve:	NATUR-ENVITERV Mérnökiroda Kft.
Címe:	6347 Érsekcsanád, József A. u. 1.

A dokumentáció tartalmilag és formailag megfelelt a R. előírásainak.

### A tervezett tevékenység:

A tevékenység célja 22 fm hosszúságú 20 kV-os légvezeték hálózat létesítése, 3 x 50 mm<sup>2</sup> AASC típusú szabadvezeték használatával az ingatlan villamos energia ellátása érdekében.

### **22 kV-os légvezeték, OTRDF állomás telepítésével és hatásterületével érintett ingatlanok:**

Kecskemét: 0892/56, 0923, 0930/13 hrsz.

A kialakítandó villamos légvezeték hálózat 20 kV feszültségű, így a R. 3. sz. melléklet 76. pontja alapján a környezetvédelmi hatóság *döntésétől függő, hogy környezeti hatásvizsgálat köteles-e.*

A környezetvédelmi hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 29. § (6) bekezdése alapján a hatásterületen élő ügyfeleket és az ügyfélnek minősülő szervezeteket az eljárás megindításáról hirdetményi úton értesítette.

Hatóságunk a R. 3. § (3) és (4) bekezdése alapján a hivatalában és a honlapján 2015. június 30. napjától közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – megküldte a létesítmény helye szerinti önkormányzat jegyzőjének. A közlemény Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában 2015. augusztus 6. napjától 2015. augusztus 24. napjáig közzétételre került, mellyel kapcsolatosan észrevétel - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala által 2015. augusztus 27-én megküldött tájékoztatás szerint - nem érkezett.

\*

### 1. A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása:

A dokumentáció áttanulmányozása után megállapítottam, hogy a tervezett beruházás a Kecskemét, Wéber Ede u. 0930/13 hrsz. telephely villamosenergia ellátását szolgálja.

A tervezett transzformátor állomáshoz legközelebbi, állandó emberi tartózkodásra szolgáló hely távolsága: 43 méter.

A kivitelezési tevékenység során az emberi egészséget jelentősen befolyásoló környezeti elemek a zaj és a por. A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet, illetve a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23) Korm. rendelet előírásait be kell tartani az emberi egészség megóvása érdekében.

Megállapítottam továbbá, hogy a leírtak közegészségügyi érdekeket nem sértenek, azonban az építés során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtésével és ideiglenes tárolásával kapcsolatos tevékenységek végzése során a közegészségügyi követelmények figyelembevétele és betartása környezet-egészségügyi szempontból elengedhetetlen. A hulladékkal kapcsolatos tevékenység veszélye - az alkalmazott technológia és a vonatkozó jogszabályok betartása esetén - az emberi egészségre nem valószínűsíthető.

A fentiek figyelembevételével alakítottam ki szakmai álláspontom az előzetes vizsgálati eljárásban benyújtott dokumentációban foglaltak alapján.

A közegészségügyi szakkérdés vizsgálata során kialakított szakmai álláspontomat az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendeletben, valamint a CSB/01/1878-27/2015. ügyiratszámú, 27/2015. (VI. 30.) számú egyedi kormány megbízotti rendelkezés 2. függelékének 4. pontja, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. Rendelet 4. § (2) bekezdése, valamint 3. melléklete alapján biztosított jogkörömben és illetékességemben, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendeletben, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23) Korm. rendeletben, a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben és a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletben foglaltak alapján hoztam meg.

### 2. A növény- és talajvédelmi szakkérdés vizsgálatának indokolása:

Az elektronikus úton megküldött dokumentáció alapján, az EDF Démász Hálózati Elosztó Kft. mint beruházó a „Kecskemét, Wéber Ede u. 0930/13 hrsz. alatti telephely villamos

energia ellátásának megvalósítására vonatkozó (20 kV-os légvezeték és OTRDF transzformátor állomás létesítése” építését tervezi.

Az előzetes környezetvédelmi tervdokumentáció részeltessen, foglalkozik az építkezés folyamán talajt érhető hatások leírásával.

A 2007. évi CXXIX. Törvény 43. § (1) bekezdése alapján „beruházásokat, valamint termőföldön folytatott, vagy termőföldre hatást gyakorló bármely egyéb tevékenységet úgy kell megtervezni és megvalósítani, hogy az érintett *és a környező termőföldön a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak.*” A tanulmány részletesen foglalkozik a beruházás talajtani hatásával.

A fentieknek megfelelően a dokumentáció elfogadását talajvédelmi szempontból javaslom.

A nyilatkozatot a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. tv. 43-44. §, a 90/2008 FVM rendelet, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 44-45. §, a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1), a 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet előírásai, valamint a becsatolt dokumentáció alapján adtam ki előzetes vizsgálati eljáráshoz.

### 3. Az örökségvédelmi szakkérdés vizsgálatának indokolása:

A Wéber Ede 0930/13 hrsz. alatti telephely villamos energia ellátásának megvalósítására vonatkozó (20 KV-os légvezeték és OTRDF transzformátor állomás létesítése) tárgyú előzetes vizsgálati eljárása ügyében, a rendelkező rész szerinti nyilatkozatot adtam, mivel a tervezett tevékenység régészeti lelőhelyet, műemléket nem érint.

Hatóságom hatáskörét szakkérdés tekintetében *a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. melléklete és *a régészeti, örökség és műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról* szóló 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 3. § a) pontja, illetékességét az I. számú melléklet 5. pontja határozza meg.

\*

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályát, mint szakhatóságot *a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján kerestem meg 2015. július 30-án

A megkeresett szakhatóság nem kérte az eljárás hatásvizsgálati szakba utalását.  
A szakhatóság állásfoglalását a rendelkező részben előírtam.

### A szakhatósági állásfoglalás indokolása:

„A Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (6721 Szeged, Felső-Tisza part 17.) a 106546-1-4/2015. számú, 2015. július 31. napján érkezett megkeresésében, Hatóságom állásfoglalását kérte, az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. (6720 Szeged, Kossuth L. sgt. 64-66.) megbízásából eljáró Optokom Kft. (6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 72.) részére, a Kecskemét, Wéber Ede u. 0930/13 hrsz. telephely villamos energia ellátása 20 kV-nál nagyobb szabadvezetékes hálózattal és OTRDF állomás kiépítés előzetes vizsgálati eljárásban.

A Hatóságom részére elektronikus úton rendelkezésére bocsátott, Natur-Enviterv Mérnöki Iroda Kft. (6347 Érsekcsanád, József A. u. 1.) által készített tervdokumentáció alapján az alábbiakat állapítottam meg:

A tervezett tevékenység célja a Kecskemét, Wéber Ede u. 0930/13 hrsz. telephely villamos energia ellátása.

A dokumentáció szerint épül 22 méter középfeszültségű hálózat, valamint 1 db OTRDF 20/400 transzformátor állomás.

A tervezett beruházás részletes adatai:

20 kV-os új légvezeték hálózat:

- üzemi feszültség: 20/11,5 kV/50Hz
- vezető: 3x50 mm<sup>2</sup> AASC
- nyomvonalhossz: 22,0 fm
- tartószerkezetek: B12-1300 típusú betonoszlopok
- földelés: rúdföldelők
- érintésvédelem: IT

OTRDF2 20/400 transzformátor állomás:

- transzformátorállomás típusa: OTRDF 20/400
- transzformátorállomás feszültség áttétele: 22/0,4 kV
- transzformátor gép típusa, névleges teljesítménye: 250 kVA
- túlfeszültség védelem: DERVASIL-AZB-30xH
- érintésvédelem: IT + TN-C

A munkaterület helyszínén a létesítési fázisban vízigény nem jelentkezik. Technológiai szennyvíz nem képződik, a szociális igények kiszolgálása az EDF DÉMÁSZ saját telephelyén lesz megoldva. Az üzemeltetés során technológiai és szociális vízigény nem keletkezik. A területre hulló csapadékvíz a környező területeken elszikkad.

A fentiek figyelembevételével megállapítom, hogy a tervezett tevékenység – a hatáskörömet érintő szakkérdések tekintetében - **nem okoz jelentős környezeti hatást, ezért a tevékenység végzéséhez környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.**

A tervezett tevékenység megfelel a hatóságom hatáskörébe tartozó jogszabályi előírásoknak.

A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Kormány rendelet 14. § alapján hatóságom szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított harminc napon belül köteles megadni.

A kérelem 2015. július 31. napján érkezett hatóságomra.

Hatóságom a szakhatósági állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki.

A Ket. 33. § (3) bek. c) pontja szerint nem számít be az ügyintézési határidőbe a hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő.

*A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44.§ (9) bekezdése zárja ki.*

*Hatóságom illetékességét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. melléklet 11. pontja állapította meg.*

*Szakhatósági állásfoglalásomat a 71/2015. (III. 31.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet II. táblázat 3. pontja alapján, az ott meghatározott szakkérdésekre kiterjedően, a hatályos jogszabályok figyelembe vételével adtam ki.*

*A hatóságom a Ket. 78. § (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat megküldését.”*

Hatóságunk a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (6b) és (6c) bekezdése szerint 106546-1-3/2015. számon **belföldi jogsegély** keretében megkereste Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzőjét. A jegyző a 2015. szeptember 4-én megküldött, 26082-3/2015. sz. levelében az alábbi nyilatkozatot tette:

„A Csongrád Megyei Kormányhivatal (6721 Szeged, Felső-Tiszapart 17.) megkeresésére a Kecskemét, Wéber Ede u. 0930/13 hrsz. alatti telephely villamos energia ellátása” megnevezésű 20 kV-os légvezeték létesítés engedélyezéséhez - mint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező települési önkormányzat jegyzője —

### **hozzájárulok**

#### **az alábbi feltétellel:**

- *Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló többször módosított 19/2005. (VI. 1.) számú rendelete (továbbiakban HÉSZ)*

- *32. Közművek általános előírásai 93. § „(3) A tervezett lakóépületeknek és intézményeknek az utcai homlokzatára nem, csak az alárendelt homlokzatára lehet felszerelni mérő,- kapcsolószekrényeket és az egyéb berendezéseket ”*
- *36. Villamosenergia-ellátás 98.§ „(4) Fogyasztói bekötést minden esetben földkábeles kialakítással kell megvalósítani. ”*

Felhívom a figyelmet, hogy ezen hozzájárulás nem mentesít a jogszabályokban előírt tulajdonosi és egyéb engedélyek beszerzése alól.”

\*

#### **Várható környezeti hatások:**

##### Levegőtisztaság-védelem

A kivitelezés nappali időszakban történik, mely során a gépek kipufogó gázai és a tereprendezési munkálatok porszennyező hatása, várhatóan csak kis mértékű és időszakos jellegű lesz. A beruházáshoz kapcsolódóan helyhez kötött légszennyező pontforrás nem létesül.

### Zaj- és rezgésvédelem

A légvezeték hálózat kiépítése során keletkező építési zaj nem jelentős. A transzformátor állomás közelében védendő épület nincs.

### Földtani közeg védelme

A transzformátor állomás, illetve a tartóoszlopok telepítése gyakorol hatást a földtani közeg fizikai tulajdonságaira. A földtani közeg fizikai állapota a munkagödrök mélyítése, a földvisszatöltés, tömörítés, illetve a munkálatokat végző munkagépek, szállítójárművek taposó hatása által érintett. A munkálatok során a talajszerkezet megváltozik, egyes rétegei összekeverednek, tömörödnek, a hatás azonban csak lokális jellegű.

### Hulladékgazdálkodás

A légvezeték létesítése veszélyes hulladék képződésével nem jár. A kivitelezés során keletkező nem veszélyes hulladékokat szelektíven gyűjtik, azonosító kódonként tartják nyilván, majd a kivitelezés végén engedéllyel rendelkezőnek adják át.

### Természetvédelem

A beruházás által érintett területek országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek nem részei.

A villamosenergia-ipari építési engedélyezési eljárásban szakkérdésként vizsgáljuk a természet- és tájvédelmi megfelelőséget.

A tervezett madárvédelmi műszaki megoldásokat a vezetékjogi engedélyezési eljárásban külön természet- és tájvédelmi fejezetben kell bemutatni.

\*

A benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció alapján hivatalunk megállapította, hogy a tervezett tevékenység várhatóan **nem okoz jelentős környezeti hatást levegő- és zajvédelmi, hulladékgazdálkodási, talajvédelmi, táj- és természetvédelmi szempontból.**

A környezetvédelmi hatóság a határozat rendelkező részében, mivel nem feltételezhető jelentős környezeti hatás és a tevékenység a R. 2. számú mellékletének hatálya alá sem tartozik, tájékoztatta a kérelmezőt, hogy a R. 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (1) bekezdés e) pontja szerint a tervezett tevékenység milyen egyéb engedély birtokában kezdhető meg.

**Tájékoztatom**, hogy a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §-a alapján benyújtandó vezetékjogi engedélyezési dokumentációjához szükséges csatolni egy környezetvédelmi tervfejezetet is (természet- és tájvédelem).

A fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam.

A fellebbezést a Ket. 102. § (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta.

Hivatalunk jelen határozatot az 1995. évi LIII. törvény 71. § (3) bekezdése értelmében – jogerőre emelkedésre tekintet nélkül hivatalában, honlapján és a központi rendszeren (www.magyarország.hu) – nyilvánosan közzéteszi.



Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2015. október 12.

**A környezetvédelmi hatóság a R. 5. § (6) bekezdése alapján ezen döntését megküldi az eljárásban érintett, hatásterületen lévő Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzőjének, aki – jelen határozat megküldésétől számított 8 napon belül – gondoskodik annak közzétételéről, továbbá a közzétételt követő 5 napon belül tájékoztatja hatóságunkat a közzététel időpontjáról, helyéről, a betekintési lehetőség módjáról.**

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét *a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet* (a továbbiakban: FM rendelet) 1. mellékletének 35. pontja alapján határoztam meg.

A jogorvoslati eljárás díját a FM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdése alapján állapítottam meg.

A megyei kormányhivatal hatáskörét a R. 3. § (1) bekezdése, illetékességét a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. számú melléklete állapítja meg.

S z e g e d, 2015. szeptember 24.

**Dr. Juhász Tünde**

kormány megbízott nevében és megbízásából:

**Dr. Mader Balázs**

főosztályvezető-helyettes



**Kapják:**

1. EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. (6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 64-66.) tv.
2. OPTOKOM Kft. (6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 72.) tv.
3. NATUR-ENVITERV Mérnökiroda Kft. (6347 Érsekcsanád, József A. u. 1.)
4. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet  
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6721 Szeged, Berlińi krt. 16-18.)
5. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
(6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.) *tájékoztatásul, HKP*
6. Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Építésügyi és  
Örökségvédelmi Osztály (6720 Szeged, Horváth Mihály u. 1/b.) **b.p.**
7. CSMKH Népegészségügyi Főosztály (6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.) **b.p.**
8. CSMKH Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály  
(6800 Hódmezővásárhely, Rárósi út 110.) **b.p.**
9. Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője (6000, Kecskemét, Kossuth tér 1.) tv.
10. Hatósági nyilvántartás
11. Irattár