



**CSONGRÁD MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL**

Ügyiratszám: 107256-1-13/2015.

Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál
Katona Csaba
Lovászi Péter
Vida Éva
László Zsuzsanna
Mészáros Patrícia
Miklós Tímea
Tel.: +36 (62) 553-060/44268

Tárgy: EDF DÉMÁSZ Hálózati
Elosztó Kft., Csanytelek, előzetes
vizsgálat

H A T Á R O Z A T

Az **EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.** (6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 64-66., KÜJ:101 959 869) képviseletében az UNI-Terv 2005 Környezetvédelmi Kft. (6723 Szeged, Tabán u. 26. I/1.) által 2015. szeptember 28-án – a *Csanytelek, 073/15 helyrajzi szám alatti ingatlanon lévő szennyvíztisztító telep villamos energia ellátása tárgyában* – benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítom, hogy a tervezett tevékenység, mely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének 76. pontja szerint minősül, (villamos légvezeték 20 kV-tól), **nem okoz jelentős környezeti hatást, ezért a tevékenység megkezdéséhez nem kell környezetvédelmi hatásvizsgálatot végezni.**

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (1) bekezdés e) pontja szerint, a tevékenységet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény, valamint a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet figyelembevételével a Csongrád Megyei Kormányhivatal (Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya) által jóváhagyott **vezetékjogi engedély birtokában kezdheti meg.**

Szakkérdés vizsgálata:

1. *környezet-egészségügyi szakkérdésben, így különösen a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően:*

- A megvalósítás során a levegő tisztaságára vonatkozó szabályok betartása szükséges.
- A munkavégzés alatt az előírások szerinti zajterhelési határértékeket be kell tartani a beruházási terület környezetében élők és tartózkodók egészségének megóvása érdekében.
- Az egészségkárosító kockázatok csökkentésének érdekében a veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtését – ideiglenes tárolását oly módon kell végezni, hogy az

Postacím: Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

☒ 6721 Szeged, Felső-Tisza part 17. 6701 Szeged, Pf. 1048.

☎ +36 (62) 553-060 ☎ +36 (62) 553-068

🌐 www.csmkh.hu

✉ alsotiszavideki@zoldhatosag.hu

sem emberi, sem pedig környezeti ártalmat ne okozzon, illetve a lehető legkisebb mértékű környezetterhelést valamint környezet-egészségügyi kockázatot idézzen elő.

2. *növény- és talajvédelmi szakkérdésben, így különösen a termőföldre gyakorolt hatások vizsgálata:*

az EDF Démász Hálózati Elosztó Kft. „Csanytelek külterület 073/15 hrsz. (szennyvíztisztító telep) alatti ingatlan villamos energia ellátása” tárgyában benyújtott előzetes vizsgálati tervdokumentációjának elfogadásához, az UNI-Terv 2005 Környezetvédelmi Kft. által 2015 szeptemberében készített dokumentációjára alapján az előzetes vizsgálati dokumentáció elfogadásához, a környezetvédelmi engedély kiadásához hozzájárulok.

3. *a termőföld mennyiségi védelmének követelményeinek vizsgálata*

- A beruházások során további érintett termőföldterületek más célú használatára az ingatlanügyi hatóság(ok) igénybevétele vonatkozó engedélyének rendelkezésre állása esetén kerülhet sor.
- A termőföld megóvása és ésszerű használata szempontjából a fent nevezett, engedélyezési eljárás alá eső tevékenység végzése, létesítmény elhelyezése, jogosultság gyakorlása lehetőség szerint a gyengébb minőségű termőföldeken, a lehető legkisebb területi mértékű termőföld igénybevételel történhet.
- A tevékenység megvalósítása során fokozottan figyelni kell arra, hogy az érintett és szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági használatát a tervezett tevékenység, létesítmény ne akadályozza.

Szakhatóság állásfoglalása:

1. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/8202-1/2015. ált. számú állásfoglalása:

„A Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály megkeresésére indult szakhatósági eljárásban az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. (6720 Szeged, Kossuth L. sgt. 64-66.) megbízásából az UNI-Terv 2005 Környezetvédelmi Kft. (6723 Szeged, Tabán u. 26. I/1.) által benyújtott, Csanytelek, külterület 073/15 hrsz. alatt található vízműtelep villamosenergia ellátásának előzetes vizsgálati dokumentációjához

előírás nélkül hozzájárulok.

A tevékenység vízvédelmi, vízgazdálkodási szempontból nem jelent olyan hatást, amely miatt környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása válna szükségessé.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

A szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal élni a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (Ket.) 44. § (9) bekezdése alapján csak az I. fokú határozat, illetve az I. fokú eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott fellebbezésben lehet.”

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez címzett, de a Csongrád Megyei Kormányhivatalhoz, mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – a befizetett szolgáltatási díjtétel 50 %-a, azaz 125 000 Ft, amelyet a Csongrád Megyei Kormányhivatal 10028007-00335663-00000000 előirányzat-felhasználási számú számlára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatába kérem feltüntetni jelen határozat számát.

A kérelmező az eljárás 250 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette, egyéb eljárási költség nem merült fel.

Jelen határozat – fellebbezés hiányában – a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon jogerőre emelkedik.

Jelen határozat fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

I N D O K O L Á S

Az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. képviseletében az UNI-Terv 2005 Környezetvédelmi Kft. 2015. szeptember 28-án – a Csanytelek, 073/15 helyrajzi szám alatti ingatlanon lévő szennyvíztisztító telep villamos energia ellátása tárgyában (új 20 kV-os hálózat és OTRDF1 20/160 típusú transzformátor állomás létesítése) – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) szerinti előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása iránti kérelmet nyújtott be hatóságunkhoz, és kérte az eljárás lefolytatását.

A dokumentáció tartalmilag és formailag megfelelt a R. előírásainak.

Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 380/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése és 1. sz. mellékletének 178. pontja alapján jelen eljárás tárgya **nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy.**

A tervezett tevékenység:

Csanytelek, 073/15 hrsz. számú ingatlanon lévő vízmű telep átalakításra kerül, amely során új technológiai berendezések, új eszközök kerülnek beépítésre. A tervezett átalakítás többlet energiaigénnyel jár, ezért az ingatlan villamos energia ellátását a meglévő 20 kV-os hálózat bővítésével és új transzformátor állomás építésével lehet megoldani.

A tervezett beruházás során 0,4 kV légvezeték és csatlakozó vezetékek 163 méter hosszban történő elbontására, valamint 237 méter hosszban új 20 kV-os légvezeték építésére és a 0,4 kV-os csatlakozó vezetékek visszaszerelésére kerül sor.

Az új 20 kV-os légvezeték a Csanytelek, 064/1 hrsz.-ú Ady Endre utcán álló M1 jelzőszámú középvezetési hálózatról indul és a Csanytelek, 073/15 hrsz.-ú ingatlan területén tervezett új transzformátorállomásig tart.

A tervezett nyomvonalba T1 és T4 jelzőszámmal B12-1300 típusú feszítő és T2 és T3 jelzőszámmal B12-400 típusú tartó oszlopok kerülnek. A T4 jelzőszámú B12-1300 típusú betonoszlopra OTRDF1 típusú 20/160 kV-os transzformátorállomást kell telepíteni 100 kVA-es transzformátorral.

A 20 kV-os légvezeték, ill. transzformátor állomás építése-bontása során szükséges munkálatok:

- a kivitelezéshez szükséges anyagok helyszínre szállítása, deponálása;
- oszlophelyek gépi földkitermelése, a vasbeton oszlopok beton alaptestének kialakítása, a tervezett oszlopok beállítása;
- 0,4 kV-os légvezeték részben elbontása;
- tartószerkezet állítás, szerelvényezés, vezetékterítés;
- OTRDF1 20/160 típusú transzformátor felszerelése az előre elkészített tartószerkezetre.

A tervezett 20 kV-os légvezeték műszaki paraméterei:

- üzemi feszültség: 22 kV/50 Hz,
- nyomvonalhossz: 237 m,
- tartószerkezet: T1 és T4 jelzőszámmal B12-1300 típusú feszítő és T2 és T3 jelzőszámmal B12-400 típusú tartó vasbeton oszlopok,
- földelés: telepített rúdföldelőkkel.

A tervezett transzformátorállomás műszaki paraméterei:

- típusa: OTRDF1 20/160,
- névleges teljesítménye: 100 kVA
- földelés: telepített keretföldelő és rúdföldelő.

A kialakítandó villamos légvezeték hálózat 20 kV feszültségű, így a R. 3. sz. melléklet 76. pontja alapján a környezetvédelmi hatóság döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles.

A környezetvédelmi hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 29. § (6) bekezdése alapján a hatásterületen élő ügyfeleket és az ügyfélnek minősülő szervezeteket az eljárás megindításáról hirdetményi úton értesítette.

Hatóságunk a R. 3. § (3) és (4) bekezdése alapján a hivatalában és a honlapján 2015. október 1-től közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – megküldte a létesítmény helye szerinti önkormányzat jegyzőjének. A közlemény Csanytelek Község Polgármesteri Hivatalában 2015. október 6. napjától 2015. október 20. napjáig közzétételre került, mellyel kapcsolatosan észrevétel nem érkezett.

*

1. A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása:

A szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról szóló 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet az 1. melléklet 243. pontjában rögzített beruházást – Csanytelek Község Önkormányzata KEOP 7.1.0/11-2011-0027 – nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánította.

A dokumentáció áttanulmányozása után megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység célja a Csanytelek község külterületén található 073/15 hrsz. alatti ingatlan többlet villamos energia ellátása. A 0,4 kV légvezeték és csatlakozó vezeték elbontására, az új 20 kV-os légvezeték építésére valamint a 0,4 kV-os csatlakozó vezeték visszaszerelésére elsősorban a szennyvíztisztító telep megnövekedett villamos energia igénye miatt kerül sor. Az építési-

bontási munkálatokkal érintett ingatlanok Csanytelek kül-, és belterületén helyezkednek el lakóingatlanok környezetében.

A munkavégzés során az emberi egészséget jelentősen befolyásoló környezeti elemek a zaj és a por. A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet, illetve a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23) Korm. rendelet előírásait be kell tartani az emberi egészség megóvása érdekében.

A kivitelezés során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésével és ideiglenes tárolásával kapcsolatosan a közegészségügyi követelmények figyelembevétele és betartása környezet-egészségügyi szempontból elengedhetetlen. A hulladékkal kapcsolatos tevékenység veszélye - az alkalmazott technológia és a vonatkozó jogszabályok betartása esetén - az emberi egészségre nem valószínűsíthető.

A fentiek figyelembevételével alakítottam ki szakmai álláspontom az előzetes vizsgálati eljárásban benyújtott dokumentációban foglaltak alapján.

A közegészségügyi szakkérdés vizsgálata során kialakított szakmai álláspontomat az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendeletben biztosított jogkörömben és illetékességemben, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendeletben, a szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról szóló 29/2013. (II. 12.) Korm. rendeletben, a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23) Korm. rendeletben, a települési és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendeletben valamint a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben foglaltak alapján hoztam meg.

2. A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatának indokolása:

Az EDF Démász Hálózati Elosztó Kft. mint beruházó a Csanytelek külterület 073/15 hrsz. (szennyvíztisztító telep) alatti ingatlan villamos energia ellátásának megvalósítás építését tervezi.

Az előzetes környezetvédelmi tervdokumentáció részeltessen foglalkozik az építkezés folyamán talajt érhető hatások leírásával.

A 2007. évi CXXIX. Törvény 43. § (1) bekezdése alapján „beruházásokat, valamint termőföldön folytatott, vagy termőföldre hatást gyakorló bármely egyéb tevékenységet úgy kell megtervezni és megvalósítani, hogy az érintett és a környező termőföldön a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak.” A tanulmány részletesen foglalkozik a beruházás talajtani hatásával.

A fentieknek megfelelően a dokumentáció elfogadását talajvédelmi szempontból javaslom.

A nyilatkozatot a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. tv. 43-44. §., a 90/2008 FVM rendelet, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 44-45. §. A 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1), a 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet előírásai, valamint a becsatolt dokumentáció alapján adtam ki előzetes vizsgálati eljáráshoz.

3. A termőföld mennyiségi védelmének követelményei vizsgálatának indokolása:

A nevezett dokumentáció teljes körű vizsgálata során megállapítható, hogy a munkálatok külterületi termőföldet érintettek, időleges/végleges más célú hasznosítást indukált, ennek tekintetében termőföld mennyiségi védelme szempontjából a rendelkező részben foglaltak megtétele mellett döntöttem.

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban Tfvt.) 8.§ értelmében más hatóságok engedélyezési eljárásaiban az ingatlanügyi hatóság szakhatóságként működik közre, a termőföld védelmének érvényesítése érdekében érvényre kell juttatni, hogy az engedélyezési eljárás alá eső tevékenység végzése, létesítmény elhelyezése, jogosultság gyakorlása lehetőség szerint a gyengébb minőségű termőföldeken, a lehető legkisebb mértékű termőföld igénybevételével történjen.

A szakhatósági állásfoglalás kialakítása során figyelemmel kell lenni továbbá arra, hogy az érintett és szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett tevékenység, létesítmény ne akadályozza.

Az EDF Démasz Hálózati Elosztó Kft. (6724 Szeged Kossuth L. sugárút 64-66.) megbízásából eljáró Hírvill-GM. KKT.(6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 8.) által kezdeményezett, Csanytelek 073/15, 075/2, 075/23, 073/2 helyrajzi számú ingatlanok tekintetében 10.212/2015. iktatási számon kérelmezte a Csongrád Megyei Kormányhivatal Csongrádi Járási Hivatal Földhivatali Osztályánál a fenti munkálatokat is magába foglaló termőföld végleges/időleges más célú hasznosítás elfogadását.

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Csongrádi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya a Csanytelek 073/15 helyrajzi számú, legelő művelési ágú, 4. minőségi osztályú, 4436 m² nagyságú, 3,11 Ak kataszteri tisztajövedelmi értékű földrészlet termőföld végleges más célú hasznosítását szennyvíztisztító telep kialakítása céljára, a 10.090/2013. iktatási számú eljárásában engedélyezte.

Az engedélyezési eljárás és a szakkérdés alkalmával mellékelt dokumentációk vizsgálata során megállapítható, hogy a villamos energiaellátást biztosító kivitelezés létesítése kapcsán tapasztalható végleges „területfoglalás” következményei nem lesznek jelentősek, várhatóan az elviselhető kategóriába lesz sorolható, a nevezett villamos energiaellátás kiviteli és engedélyezési terve a termőföld mennyiségi és minőségi védelme szempontjából megvalósítható.

A fentiek tekintetében az ingatlanügyi hatóság, a vonatkozó jogszabályi előírások következetes betartásának (termőföld más célú hasznosítás engedélyezése eljárás) szigorú figyelembe vétele mellett a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági engedélyezési eljáráshoz hozzájárult.

A nyilatkozatot a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Kormányrendelet 28. § (1) bekezdése és 5. melléklet 1. táblázat B oszlopában, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI tv. 27. § (2) bekezdésében, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 8.§ (1), (2), 9-13.§ bekezdéseiben foglaltakon alapul.

4. Az örökségvédelmi szakkérdés vizsgálatának indokolása:

A tervezett tevékenység régészeti lelőhelyet, műemléket nem érint.

Megállapítottam, hogy az engedélyezéssel érintett beruházás a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 7. § (20) pontja szerint

nagyberuházásnak minősül. A Kötv. 23/C. § (1) pontja értelmében nagyberuházás esetén előzetes régészeti dokumentációt kell készíttetni és azt Hatóságomhoz véleményezés céljából el kell juttatni.

Tájékoztatásul közlöm, hogy az előzetes régészeti dokumentáció illetve a feltérési projekterv készítésére a Kötv. 23/C. § (3) bek. értelmében a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ készítheti el (Elérhetősége: 1014 Budapest, Táncsics u. 1.; <http://forsterkozpont.hu/>; Tel.: +36 1 225 4800, E-mail: info@forsterkozpont.hu).

Tájékoztatásul felhívom a figyelmet, hogy a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban Kötv.) 24. §-a alapján, amennyiben a földmunkák során régészeti emlék, lelet vagy annak tűnő tárgy kerül elő, a régészeti örökség védelme érdekében erről a felfedező, a tevékenység felelős vezetője, az ingatlan tulajdonosa, az építető vagy a kivitelező köteles az általa folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni, a helyszín és a lelet őrzéséről – a felelős őrzés szabályai szerint – a feltérásra jogosult intézmény intézkedéséig gondoskodni továbbá az illetékes jegyző útján a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ (Elérhetősége: 1014 Budapest, Táncsics u. 1.; <http://forsterkozpont.hu/>; Tel.: +36 1 225 4800, E-mail: info@forsterkozpont.hu) felé azt haladéktalanul bejelenteni, amely arról haladéktalanul tájékoztatja a mentő feltérás elvégzésére a 22. § (5) bekezdése szerint feltérásra jogosult intézményt és a hatóságot. A bejelentési kötelezettség elmulasztása a Kötv. 82. § (2) bekezdése alapján örökségvédelmi bírság kiszabását vonja maga után.

*

A szakhatóságot a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján kerestem meg 2015. október 2-án.

A szakhatóság állásfoglalását a rendelkező részben előírtam.

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

„A beruházás célja:

Csanytelek, külterület 073/15 hrsz. számú ingatlanon vízmű telep átalakításra kerül, mely során új technológiai berendezések, új eszközök kerülnek beépítésre. A tervezett átalakítás többlet energiaigénnyel jár, ezért az ingatlan villamos energia ellátását a meglévő 20 kV-os hálózat bővítésével és új transzformátor állomás építésével lehet megoldani.

A tervezett tevékenységre, a 0,4 kV légvezeték és csatlakozó vezetékek elbontására, valamint új 20 kV-os légvezeték építésére és a 0,4 kV-os csatlakozó vezetékek visszaszerelésére elsősorban a szennyvíztisztító telep megnövekedett villamos energia igénye miatt kerül sor.

A beruházással érintett ingatlanokon tervezett létesítmények:

A létesítmény Csanytelek település külterületén, földúton épül.

Épül összesen:

Oszlop: 4 db

Légvezeték: 237,0 m

Transzformátor állomás: 1 db

A tervezési terület vízbázis kijelölt védőterületével nem érintett. A tervezett létesítmények építésének és üzemeltetésének vízigénye nincs, szennyvíz nem keletkezik.

A tervezett beruházással érintett területre hulló csapadékvizek a környező zöldfelületeken elsikkadnak. Szennyezett csapadékvíz nem keletkezik.

A tevékenység a felszíni- és felszín alatti vizek minősége és mennyisége védelmére, árvíz-jég levonulásra, mederfenntartásra hatást nem gyakorol.

A vízügyi hatóság részére elektronikus úton rendelkezésére bocsátott dokumentációban foglaltak alapján megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység megfelel a vízügyi hatóság hatáskörébe tartozó jogszabályi előírásoknak, vízgazdálkodási és vízvédelmi érdeket nem sért.

A fentiek figyelembevételével megállapítom, hogy a tervezett tevékenység - a hatáskörömet érintő szakkérdések tekintetében - nem okoz jelentős környezeti hatást, ezért a tevékenység végzéséhez környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.

Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 380/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet a 1. § (1) bekezdésében és 1. sz. mellékletének 178. pontjában foglaltak alapján, a tervezett tevékenység a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások közé tartozik, ezért a szakhatóság eljárására irányadó ügyintézési határidő tíz nap.

A Ket. 33. § (3) bek. c) pontja szerint nem számít be az ügyintézési határidőbe a hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő.

A kérelem 2015. október 05. napján érkezett hatóságunkra. A hatóság szakhatósági állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. § (9) bekezdése zárja ki.

Hatóságom a Ket. 78. § (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat megküldését.

A vízügyi hatóság illetékességét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatóság feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló Korm. rendelet 2. melléklet 11. pontja állapította meg.

Szakhatósági állásfoglalásomat a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdés alapján az 5. számú melléklet II. táblázat 3. pontjában meghatározott szakkérdések figyelembe vételével adtam ki.”

*

Várható környezeti hatások:

Természetvédelem:

A tervezett vezeték építési munkálatok nem érintenek védett természeti területet, Natura 2000 területet, ezért a megvalósításnak természetvédelmi akadálya nincs.

A tervezési elv alapján a közép feszültségű oszlopok madárbaráttá tételét meg kell oldani, lehetőség szerint szigetelőburkolat (és nem keresztartó-burkolat) illetve madárbarát fejszerelvény alkalmazásával.

Levegőtisztaság-védelem:

A kivitelezés során a gépek kipufogó gázai és a tereprendezési munkálatok porszennyező hatása, várhatóan csak kis mértékű és időszakos jellegű lesz. A beruházáshoz kapcsolódóan helyhez kötött légszennyező pontforrás nem létesül.

Zaj- és rezgésvédelem:

Az építési tevékenység során használt munkaeszközök közül a munkagépek és tehergépkocsik mozgása jelenti a domináns zajhatásokat. Ezen munkálatok kizárólag nappali időszakban folynak. A tervezett OTRDF trafó állomáshoz legközelebbi védendő épület (lakóépület) kb. 55 m-re (Csanytelek, 071/6 hrsz.) található.

A zajvédelmi hatásterületen védendő épület nincs.

Földtani közeg védelme:

A transzformátor állomás, illetve a tartóoszlopok telepítése gyakorol hatást a földtani közeg fizikai tulajdonságaira. A földtani közeg fizikai állapota a munkagödrök mélyítése, a földvisszatöltés, tömörítés, illetve a munkálatokat végző munkagépek, szállítójárművek taposó hatása által érintett. A munkálatok során a talajszerkezet megváltozik, egyes rétegei összekeverednek, tömörödnek, a hatás azonban csak lokális jellegű.

A légvezeték és transzformátor állomás működése a földtani közeg szempontjából semlegesnek ítéhető.

A távvezeték és berendezései kb. 50-70 évig működőképeseek. A felhagyáskor, az esetleges lebontás után fellépő környezeti hatások hasonlóak az építés során fellépő hatásokhoz. A létesítmények megszüntetése esetén fontos a terület rekultivációja, tájba illesztése, új, megfelelő hasznosítása mód alkalmazása.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a tervezett beruházás a földtani közeg védelme szempontjából nem gyakorol jelentős mértékű kedvezőtlen hatást, a korszerű, környezettudatos műszaki megoldásoknak köszönhetően, környezetvédelmi szempontból tartós, vissza nem fordítható károsodás nem következik be a földtani közegben.

Hulladékgazdálkodás:

A telepítés és üzemeltetés során keletkező veszélyes hulladékokról az üzemeltető, illetve az EDF DÉMÁSZ Kft.-vel szerződésben lévő szakcég gondoskodik.

A munkálatok során kitermelésre kerülő földet helyben használják fel, a keletkező egyéb nem veszélyes hulladékok szelektív gyűjtése biztosított lesz, kezelésüket hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező kezelők végzik el.

Hivatalunk 2015. október 2-án – figyelemmel a R. 1. § (6b) és (6c) bekezdésére – belföldi jogsegély keretében megkereste a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjét.

Csanytelek Község Jegyzője a megkeresésre 2015. október 14-én 1350-2/2015. számon az alábbi nyilatkozatot adta:

„Csanytelek Község Önkormányzata Jegyzőjeként a Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (6701 Szeged, Pf. 1J348.) megkeresésére az EDF DEMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. (6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 64-66.) képviselőjében az UNI-Terv 2005 Környezetvédelmi Kft. (6723 Szeged, Tabán u. 26. 1/1.) által a Csanytelek, Szennyvíztisztító telep 073/15 helyrajzi számú ingatlan villamos energia ellátásához benyújtott előzetes vizsgálati kérelemben foglaltakkal kapcsolatosan megállapítom, hogy a tervezett beruházás a település rendezési tervével, valamint a Csanytelek Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2014. (VL 27.) önkormányzati rendeletében foglaltakkal összhangban áll.

Jelen végzés ellen önálló fellebbezésnek helye nincs, az az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Indokolás

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással, valamint a települési eszközökkel való összhangjának megállapításáról szóló nyilatkozat kiadására kérte fel hatóságomat, a Csanytelek, Szennyvíztisztító telep külterület 073/15. hrsz. alatti ingatlan villamos energia ellátása tárgyában benyújtott előzetes vizsgálati kérelemmel kapcsolatosan.

A környezet hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § 6 b) pontja értelmében a környezetvédelmi hatóság az előzetes vizsgálati, a környezeti hatásvizsgálati, az egységes környezethasználati, valamint az összevont eljárásban — a tevékenységnek a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzat szabályozásával, valamint a településrendezési eszközökkel való összhangjának megállapítása érdekében — belföldi jogsegély iránt megkeresi a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjét.

A csatolt dokumentumok áttekintését követően megállapítottam, hogy Csanytelek Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete, valamint a település rendezési terve összhangban áll a tervezett beruházás megvalósításával. Fentieknek megfelelően a rendelkező részben foglaltak szerint hoztam meg ügyintézési határidőn belüli végzésemet.

Az eljárás során illetékességemet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (1) bekezdés b) pontja, hatáskörömet a környezet hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § 6b) pontja határozza meg.,,

A benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció alapján hivatalunk megállapította, hogy a tervezett tevékenység várhatóan nem okoz jelentős környezeti hatást földtani közeg-, levegő-, rezgés- és zajvédelmi, hulladékgyűjtési és természet, valamint tájvédelmi szempontból.

A környezetvédelmi hatóság a határozat rendelkező részében, mivel nem feltételezhető jelentős környezeti hatás és a tevékenység a R. 2. számú mellékletének hatálya alá sem tartozik, tájékoztatta a kérelmezőt, hogy a R. 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (1) bekezdés e) pontja szerint a tervezett tevékenység milyen egyéb engedély birtokában kezdhető meg.

A fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam.

A fellebbezést a Ket. 102. § (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta.

Hivatalunk jelen határozatot az 1995. évi LIII. törvény 71. § (3) bekezdése értelmében – jogerőre emelkedésre tekintet nélkül hivatalában, honlapján és a központi rendszeren (www.magyarország.hu) – nyilvánosan közzéteszi.

Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2015. november 30.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: FM rendelet) 1. számú mellékletének I/35. pontja alapján határoztam meg.

A jogorvoslati eljárási díját a FM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdése alapján állapítottam meg.

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (továbbiakban: törvény) 2. (1) bekezdése szerint az eljáró hatóság az általa hozott döntéseket hirdetményi úton kézbesíti, így hatóságunk ezen döntését megküldi az eljárásban érintett, hatásterületen lévő Csanytelek Község Jegyzőjének, aki gondoskodik annak közzétételéről. A törvény 2. § (2) bekezdése alapján a döntés kézbesítésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap, ezért kérem, hogy a kifüggesztést követően szíveskedjen tájékoztatni hivatalunkat annak időpontjáról.

A Ket. 14. § (3) bekezdés f) pontja alapján a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló külön törvény vagy annak felhatalmazása alapján kormányrendelet e törvénytől és az ügyfajta-ra vonatkozó különös eljárási szabályoktól eltérő rendelkezéseket állapíthat meg a fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánításra.

A 380/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése alapján a Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánított, az 1. mellékletben meghatározott egyes beruházásokkal összefüggő, azok megvalósításához és használatbavételéhez (létesítés, üzemeltetés) közvetlenül szükséges, a 2. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés **fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.**

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a R. 3. § (1) bekezdése, illetékességét a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. számú melléklete állapítja meg.

S z e g e d, 2015. október 21.

Dr. Juhász Tünde
kormány megbízott nevében és megbízásából:

Dr. Mader Balázs
főosztályvezető-helyettes

Kapják:

1. EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 64-66. tv.
2. UNI-Terv 2005 Környezetvédelmi Kft. 6723 Szeged 6-Zp. Pf.:100 tv.
3. CsMKH Népegészségügyi Főosztály 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11. b.p.
4. CsMKH Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főoszt., Növ- és Talajvéd-i Oszt. 6800 Hódmezővásárhely, Rárósi út 110. b.p.
5. CsMKH Csongrádi Járási Hiv. Földhivatali Oszt. 6640 Csongrád, Justh Gyula u. 2/B. b.p.
6. CsMKH Szegedi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. b.p.
7. Csanytelek Község Jegyzője 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. tv.
8. CsM-i Kat. Ig. Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 6721 Szeged, Berliini krt. 16-18.
9. CsM-i Katasztrófavédelmi Ig. 6721 Szeged, Berliini krt. 16-18. *tájékoztatásul* HKP
10. Hatósági nyilvántartás
11. Irattár