



**CSONGRÁD MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL**

Ügyiratszám: 107009-1-20/2015.

Ügyintéző: dr. Séra Judit

Enyedi Andrea

Lovászi Péter

Kiss Imre

Miklós Tímea

Kocsis János

Báló Bertalan

Mészáros Patrícia

Katona Livia

Tel.: 62/553-060/44253

Tárgy: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.

Kunpeszér - előzetes vizsgálati eljárása

## H A T Á R O Z A T

Az **EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.** (6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 64-66., KÜJ: 101 959 869) megbízásából az SKSZ-Ingatlan Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. (6724 Szeged, Makkoserdő sor 42.) által 2015. szeptember 7. napján benyújtott Kunpeszér, külterület 0315/26 hrsz. alatti ingatlan villamos energia ellátása, 20 kV-os szabadvezeték és OTRDF1 20/160 típusú transzformátor állomás létesítése tárgyú előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítom, hogy a tervezett tevékenység (mely a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 76. pontja szerint minősül – „villamos vezeték – légvezetéknel 20 kV-tól) földtani közeg védelmi, hulladékgazdálkodási, valamint levegő- és zajvédelmi szempontból nem okoz jelentős környezeti hatást, **azonban természetvédelmi szempontból kizáró ok merült fel, ezért az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható.**

### Szakkérdés vizsgálata:

1. *A környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően:*

- Az egészségkárosító kockázatok csökkentésének érdekében a veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtését - ideiglenes tárolását oly módon kell végezni, hogy az sem emberi, sem pedig környezeti ártalmat ne okozzon, illetve a lehető legkisebb mértékű környezetterhelést, valamint környezet-egészségügyi kockázatot idézzen elő.

2. *Termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatára kiterjedően:*

Az előzetes vizsgálati dokumentáció talajvédelmi szempontból elfogadható.

---

Postacím: Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

☒ 6721 Szeged, Felső-Tisza part 17. 6701 Szeged, Pf. 1048.

☎ +36 (62) 553-060 ☎ +36 (62) 553-068

🌐 [www.csmkh.hu](http://www.csmkh.hu) ✉ [alsotiszavideki@zoldhatosag.hu](mailto:alsotiszavideki@zoldhatosag.hu)

3. *Kulturális örökség (nyilvántartott műemléki értékek, műemlékek, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek, védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően:*

Az érintett tevékenység régészeti lelőhelyet, műemléket nem érint, ezért az örökségvédelmi hatóságnak nincs a tárgyi ügyben hatásköre.

4. *A termőföld mennyiségi védelmének követelményeire kiterjedően:*

A beruházással érintett „Kunpeszér 0347/7, 0339/3, 0315/14, 0315/15, 0315/29, 0315/20, 0315/24, 0315/26, helyrajzi számú oszlop telepítéssel igénybe vett termőföldek vonatkozásában továbbá a, 0315/1, 0315/16, 0315/28, 0315/18, 0315/19, 0315/21, 0315/22, 0315/23, 0315/25, helyrajzi számú biztonsági Övezettel érintett területek vonatkozásában, a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Földhivatali Osztály hozzájárulását megadja.

A Kunpeszér külterület 0335, 0317, 0315/27, 0347/19, 011, 0338, 0335, 0317, 0315/27, 0315/13 helyrajzi számú kivett művelési ágú területekre hatáskör hiánya miatt az eljárást megszüntetem.

5. *Az erdőre gyakorolt hatások vizsgálatára kiterjedően:*

Hatóságunk nyilvántartásából és a megküldött tervdokumentációból megállapítottam, hogy a tervezett villamos vezetékek építése erdőterület igénybevételével nem jár, a környező erdőterületekre nincs káros hatással, ezért a benyújtott előzetes vizsgálati tervdokumentáció jóváhagyásának erdészeti hatósági szempontok szerint nincs akadálya.

**A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35300/4821-3/2015. ált. számú szakhatósági állásfoglalása:**

„Az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. (6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 64-66.) részére, a Kunpeszér, 0315/26 hrsz. alatti telephely villamos energia ellátása, 20 kV-os szabadvezeték és OTRDF1 20/160 típusú transzformátor állomás létesítése előzetes vizsgálati eljárását lezáró határozat kiadásához előírás nélkül hozzájárulok.

A tevékenység vízvédelmi, vízgazdálkodási szempontból nem jelent olyan hatást, amely miatt környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása válna szükségessé.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal élni az eljárást lezáró határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott fellebbezés keretében lehet.”

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez címzett, de a Csongrád Megyei Kormányhivatalhoz, mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – a befizetett szolgáltatási díjtétel 50 %-a, azaz 125.000,- Ft, melyet a Csongrád Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10028007-00335663-00000000 előirányzat-felhasználási számú számlájára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatában fel kell tüntetni jelen határozat számát.

A kérelmező az eljárás 250.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

## INDOKOLÁS

Az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. (6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 64-66.) megbízásából, az SKSZ-INGATLAN Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. (6724 Szeged, Makkoserdő sor 42.) 2015. szeptember 7-én a Kunpeszér, külterület 0315/26 hrsz. alatti ingatlan villamos energia ellátása, 20 kV-os szabadvezeték és OTRDF1 20/160 típusú transzformátor állomás létesítése tárgyában a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) szerinti előzetes vizsgálati dokumentációt nyújtott be hatóságunkhoz.

### A tervezett tevékenység:

A Kunpeszér, külterület 0315/26 hrsz. alatti ingatlan villamosenergia-ellátása céljából új 20 kV-os szabadvezeték hálózatot és OTRDF1 20/160 típusú transzformátor állomást terveznek. A 3×50 mm<sup>2</sup> AASC típusú 20 kV-os szabadvezeték hálózatot a 0347/7 hrsz.-ú ingatlanra tervezett T1 jelű oszloptól kívánják indítani. A tervezett 20 kV-os szabadvezeték hálózat keresztezi a Duna-völgyi főcsatornát, majd a „XXXVI.” számú csatornával (0338 hrsz. és 0317 hrsz.) párhuzamosan halad, a 0315/26 hrsz.-ú ingatlanra tervezett, T13 jelű transzformátor állomásig. A 20 kV-os szabadvezeték oszlopait a „XXXVI.” számú csatorna partélétől minimum 7,0 méter távolságra tervezték, a 6,0 méteres parti (fenntartási) sáv biztosítása céljából. A transzformátor állomás tartóoszlopát a 0315/26 hrsz.-ú ingatlanra (szántó) kívánják beállítani.

### A tervezett létesítmény által érintett ingatlanok:

Helyrajzi szám	Művelési ág	Ingatlan érintettség
0347/7	szántó	22 kV-os légvezeték, illetve OTRDF1 állomás és biztonsági övezete
0347/19	út	
011	csatorna	
0338	csatorna	
0339/3	legelő, szántó	
0335	út	
0317	csatorna	
0315/27	út	
0315/1	szántó	
0315/13	út	
0315/14	erdő, szántó	
0315/15	szántó	
0315/16	szántó	
0315/28	szántó	
0315/29	szántó	
0315/18	szántó	
0315/19	szántó	
0315/20	szántó	
0315/21	szántó	

0315/22	szántó	
0315/23	szántó	
0315/24	szántó	
0315/25	szántó	
0315/26	szántó	

A tervezett 20 kV-os légvezeték műszaki paraméterei:

- üzemi feszültség: 20 kV/50 Hz,
- vezető: 3x50 mm<sup>2</sup> AASC,
- nyomvonalhossz: 1196,5 fm,
- tartószerkezet: vasbeton oszlopok,

A tervezett transzformátorállomás műszaki paraméterei:

- típusa: OTRDF1 20/160,
- tr. készülék teljesítménye: 160 kVA

**Várható környezeti hatások:**

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, mint a védett természeti területek, Natura 2000 területek és védett fajok természetvédelmi kezelő szerve 2886-2/2015. sz. nyilatkozata figyelembevételével az alábbiakat állapítottuk meg.

A tárgyi nyomvonalas létesítmény közvetlenül nem érint védett természeti területet, illetve Natura 2000 hálózat részét képező területet. A terület ugyanakkor a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság rendelkezésére álló biotikai adatok alapján a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet alapján fokozottan védett tűzok potenciális élőhelye közvetlen közelében helyezkedik el. Az Igazgatóság kollégái korábban vizsgálatot végeztek a légvezetékek dürgőhelyekre (a szaporodási eredményt alapvetően meghatározó helyszín, ahol a párválasztás zajlik) gyakorolt hatásairól. Eredményeik rámutatnak arra, hogy a kakasok egyáltalán nem választanak dürgőhelyet a légvezetékek 350-400 méteres környezetében. A légvezetékek 500-1000 méteres környezetében erősen alulreprezentáltak a dürgőhelyek, tehát az átlagostól jóval kisebb arányban választják azt a faj egyedei. A teljes, illetve relatív rejeckció az előbb említett távolságokban olyan erőteljes negatív hatást fejt ki a tűzok kakasok dürgőhely választására, ami csak a légvezetékektől számított 3500 méteres távolságban egyenlítődik ki. Ennek megfelelően kijelenthető, hogy a légvezetékek erőteljes fragmentáló hatással bírnak a dürgőhelyekre (hivatkozás: Ornis Hungarica 2014. 22(2):42–49. [www.ornis.hu/articles/OrnisHungarica\\_vol22\(2\)\\_p42-49.pdf](http://www.ornis.hu/articles/OrnisHungarica_vol22(2)_p42-49.pdf)).

Ezen felül a madarak ütközés következtében történő sérülés, elhullás esélye is jelentősen emelkedhet a vonalas létesítmény nyomvonalán. A légvezetékek az elektrotechnikai és természetvédelmi szakmai körben is közismert módon nem csak az áramütés, hanem a vezetéknek repülés révén is kedvezőtlen hatással vannak a madárvilágra. E jelenség megelőzésére, a korábban létesített légvezetékek hatásának kiváltására jelentős pályázati és saját forrást fordított a nyílt élőhelyeken a természetvédelem és az áramszolgáltató szakma is. Ennek fényében ellentmondásos lenne egy új, kedvezőtlen hatású légvezeték szakasz létesítése.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 43. § (1) bekezdése alapján „Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kíntása, elpusztítása, szaporodásának és

*más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy bűvőhelyeinek lerombolása, károsítása”.*

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság ezért a fokozottan védett tűzok védelme érdekében a földkábellel történő kivitelezést támogatja a tűzok populációjának hosszú távú fenntartása érdekében.

E szakmai véleménnyel egyetértve, a fenti indokok alapján Hatóságunk megállapította, hogy a benyújtott műszaki megoldás természetvédelmi szempontból nem engedélyezhető.

Földtani közeg védelmi, hulladékgazdálkodási, valamint levegő- és zajvédelmi szempontból a benyújtott elővizsgálati dokumentáció tartalmilag és formailag megfelel a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet előírásainak.

A tervezett OTRDF1 20/160 típusú transzformátor állomáshoz legközelebbi, állandó emberi tartózkodásra szolgáló hely (épület ÉK-i irányban, Kunpeszér 316/2. hrsz.) külső falának távolsága: 875 méter.

A kivitelezés során a gépek kipufogó gázai és a tereprendezési munkálatok porszennyező hatása, várhatóan csak kis mértékű és időszakos jellegű lesz. A beruházáshoz kapcsolódóan helyhez kötött légszennyező pontforrás nem létesül.

A hálózat és transzformátor állomás létesítésekor keletkező hulladékok szelektív gyűjtése biztosított, a hulladékokat a kivitelezés végén hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező kezelőknek adják át.

Hatóságunk 107009-1-5/2015. számú hiánypótlási felhívásban az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának befizetését és az erről szóló bizonylat vagy annak másolatának megküldését kérte, aminek az ügyfél 2015. szeptember 23-án eleget tett.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény - továbbiakban: Ket. - 29. § (6) bekezdése alapján a hatásterületen élő ügyfeleket és az ügyfélnek minősülő szervezeteket az eljárás megindításáról hirdetményi úton értesítettük.

Hatóságunk a R. 3. § (3) és (4) bekezdése alapján a hivatalában és a honlapján 2015. szeptember 14-től közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – megküldte a létesítmény helye szerinti önkormányzat jegyzőjének. A közlemény a Kunadacsi Közös Önkormányzati Hivatal Kunpeszéri Kirendeltség hirdetőtábláján 2015. szeptember 22. napjától 2015. október 7. napjáig közzétételre került, mellyel kapcsolatosan észrevétel nem érkezett.

Hatóságunk szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése *a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 28. § (1) bekezdés alapján* történt.

A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó szakvéleményben foglaltakat a rendelkező részben előírtuk. A szakvéleményben nem kérték az eljárás hatásvizsgálati szakba utalását.

A szakkérdések vizsgálatának indokolása:

Közegészségügyi szakkérdés:

A dokumentáció áttanulmányozása után megállapítottam, hogy a tervezett beruházás megvalósítására a Kunpeszér település külterületén található 0315/26 hrsz. alatti telephely

villamos energia ellátása érdekében van szükség. Megállapítottam továbbá, hogy a leírtak közegészségügyi érdekeket nem sértenek, azonban a kivitelezés során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésével és ideiglenes tárolásával kapcsolatosan a közegészségügyi követelmények figyelembevétele és betartása környezet-egészségügyi szempontból elengedhetetlen. A hulladékkal kapcsolatos tevékenység veszélye - az alkalmazott technológia és a vonatkozó jogszabályok betartása esetén – az emberi egészségre nem valószínűsíthető.

A közegészségügyi szakkérdés vizsgálata során kialakított szakmai álláspontomat az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendeletben biztosított jogkörömben és illetékességemben, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben, a CSB/01/1878-27/2015. ügyiratszámú 27/2015. (VI. 30.) számú egyedi kormány megbízotti rendelkezésben, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendeletben, a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben, a települési és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendeletben és a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben foglaltak alapján hoztam meg.

#### Termőföld mennyiségi védelme szakkérdés:

A beruházás megkezdése előtt a termőföld időleges vagy végleges más célú hasznosítási eljárást meg kell kezdeni az illetékes hivatalnál. A benyújtott dokumentáció szerint a tervezett tevékenység a szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását nem akadályozza.

A jelen állásfoglalás csak az EDF Démász Hálózati Elosztó Kft. (6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 64-66.) megbízásából eljáró SKSZ - Ingatlan Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. (6724 Szeged, Makkoserdő sor. 42.) kérelmére érkezett a "Kunpeszér 0315/26 hrsz. alatti telephely villamos energia ellátása, 20 kV-os szabadvezeték és OTRDF 20/160 típusú transzformátor állomás létesítés tárgyában. A beruházással érintett „Kunpeszér 0347/7, 0339/3, 0315/14, 0315/15, 0315/29, 0315/20, 0315/24, 0315/26, helyrajzi számú oszlop telepítéssel igénybe vett termőföldek vonatkozásában továbbá a 0315/1, 0315/16, 0315/28, 0315/18, 0315/19, 0315/21, 0315/22, 0315/23, 0315/25 helyrajzi számú biztonsági övezettel érintett területek vonatkozása" engedélyének kiadásának ügyiratára vonatkozik, nem használható fel és nem is helyettesíti az egyéb kapcsolódó engedélyezési eljárásokat.

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal hatásköre és illetékessége a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014. (XII.31.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésén, valamint 3. § (1) bekezdés b) pontján és az 1. sz. melléklet 6/3. pontján alapul.

Az állásfoglalás a 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 32/A § (1) bekezdésében, továbbá a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 4. §, 8. §, 9. § (1), (2) bekezdésében, 10. §, 18. § (1) bekezdésében, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseiben foglaltak alapján került kiadásra.

#### Termőföld minőségi védelme szakkérdés:

A beküldött tervdokumentációt átvizsgáltam és megállapítottam, hogy az ügyféli kérelem teljesíthető, a beruházás talajvédelmi érdekeket nem sért. Az előzetes vizsgálati tervdokumentáció elfogadása ellen talajvédelmi szempontból kifogást nem emelek.

A nyilatkozatot a 314/2005. (XII.25.) Kormányrendelet, valamint a 2007. évi CXXIX. törvény, a 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet és a 2004. évi CXL. törvény előírása alapján, valamint a csatolt dokumentációk alapján adtam ki előzetes vizsgálatához.

#### Erdővédelmi szakkérdés:

A szakkérdés vizsgálatát a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése, valamint az 5. melléklet 1/6. pont alapján végeztem, hatáskörömet és illetékességemet a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 68/2015. (III. 30.) Kormányrendelet 12. § (1) bekezdése, 2. § (2) bekezdése és 1. melléklete, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 44. §-a szerint állapítottam meg.

#### Örökségvédelmi szakkérdés:

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály megkeresésére a Kunpeszér, 0315/26 hrsz. alatti telephely villamos energia ellátása, 20 kV-os szabadvezeték és OTRDF1 20/160 típusú transzformátor állomás létesítése tárgyú előzetes vizsgálati eljárás ügyében a rendelkező rész szerinti nyilatkozatot adtam, mivel a tervezett tevékenység régészeti lelőhelyet, műemléket nem érint.

Tájékoztatásul felhívom a figyelmet, hogy a *kulturális örökség védelméről* szóló 2001. évi LXI.V. törvény (továbbiakban Kötv.) 24. §-a alapján, amennyiben a földmunkák során régészeti emlék, lelet vagy annak tűnő tárgya kerül elő, a régészeti örökség védelme érdekében erről a felfedező, a tevékenység felelős vezetője, az ingatlan tulajdonosa, az építető vagy a kivitelező köteles az általa folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni, a helyszín és a lelet őrzéséről - a felelős őrzés szabályai szerint - a feltáráshoz jogosult intézmény intézkedéséig gondoskodni továbbá az illetékes jegyző útján a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ (Elérhetősége: 1014 Budapest, Táncsics u. 1.; <http://forsterkozpont.hu/>; Tel.: +36 1 225 4800, E-mail: [info@forsterkozpont.hu](mailto:info@forsterkozpont.hu)) felé azt haladéktalanul bejelenteni, amely arról haladéktalanul tájékoztatja a mentő feltárást elvégzésére a Kötv. 22. § (5) bekezdése szerint feltáráshoz jogosult intézményt és a hatóságot. Hatóságom hatáskörét szakkérdés tekintetében a *területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról* szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 5. melléklete és a *régészeti örökség és műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról* szóló 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 3. § a) pontja, illetékességét az I. számú melléklet 5. pontja határozza meg.

A vízügyi szakhatóságot a Kr. 28. § (3) bekezdés alapján kerestem meg. A vízügyi hatóság nem kérte az eljárás hatásvizsgálati szakba utalását.

A szakhatósági állásfoglalásban foglaltakat a rendelkező rész tartalmazza.

#### A vízügyi hatóság szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

„A Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (Szeged) 107009-1- 3/2015. számon, az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. (6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 64-66.) megbízásából eljáró SKSZ-Ingatlan Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. (6724 Szeged, Makkoserdő sor 42. ) kérelmére a Kunpeszér, 0315/26 hrsz. alatti telephely

villamos energia ellátása, 20 kV-os szabadvezeték és OTRDF1 20/160 típusú transzformátor állomás létesítése előzetes vizsgálati eljárásban szakhatóságként megkereste az I. fokú vízügyi és vízvédelmi hatóságot.

Az SKSZ-Ingatlan Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. (6724 Szeged, Makkoserdő sor 42. ) szaktervező által készített előzetes vizsgálati dokumentáció alapján az alábbiakat állapítottam meg.

A beruházás tárgya Kunpeszér külterületén a 0316/26 hrsz alatti telephely villamos energia ellátása érdekében 1196,5 m nyomvonalon új 20 kV-os légvezeték, és 1 db közcélú oszloptranzformátor állomás (OTRDF 20/160) létesítése. Tekintettel arra, hogy a tervezett légvezeték az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésében lévő Kunpeszér 0338 hrsz.-ú és 0317 hrsz.-ú XXXVI. csatornával párhuzamosan létesül, illetve keresztezi a Kunpeszér, 011 hrsz.-ú Duna-völgyi-főcsatornát, a vízügyi hatóság a 35300/4821-1/2015. számú végzésével megkereste a vízügyi igazgatóságot a vagyonkezelői nyilatkozata megküldése céljából. Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 0800-007/2015. számú nyilatkozata szerint a tervezett építmény megfelel a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet csatorna keresztezésére előírt szabályoknak.

Megállapította továbbá, hogy a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 2. §-ának megfelelően a tervezett létesítmény a XXXVI. csatorna 3 méteres parti sávján kívül, a partéltől 7 m-es távolságban kerül kiépítésre, a parti sáv használatára káros hatást nem gyakorol. A tervezett beruházáshoz nem kapcsolódik vízellátás, nem keletkezik szennyvíz. A csapadékvíz elvezetés a beruházáshoz nem szükséges, a beruházás megvalósításához nem szükséges vízilétesítmény kialakítása ill. vízimunka elvégzése.

Az építési tevékenység, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerint felszín alatti vizekbe, földtani közegbe szennyezést okozó anyag juttatásával nem jár. A trafóolaj földbe jutásának megakadályozására a kábelteret belülről olajálló, míg kívülről vízzáró festékekkel festik le, ill. a kábeleket bevezető nyílásokat is olaj és vízzáró tömítésekkel látják el. A beruházással érintett ingatlanok a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet alapján kijelölt üzemelő, illetve távlati vízbázis védőterületét, továbbá nagyvízi medret, illetve a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III.14.) Korm. rend. 2. § (3) bekezdése alapján felszíni vízfolyás parti sávját nem érintik. A beruházás a vizek természetes lefolyására nincs hatással. Az Igazgatóság hatáskörét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése és 5. sz. melléklet II. táblázata, illetékességét a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 04.) Korm. rendelet 10. § (1) és (2) bekezdése, a 2. melléklet 3. pontja állapítja meg. A szakhatósági állásfoglalást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 44. § (1) bekezdés szerint eljárva adtam meg. Az állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. § (9) bekezdése zárja ki. A Ket. 78. § (1) bekezdésére figyelemmel kérem az érdemi határozat megküldését.”



A R 1. § (6b) és (6c) bekezdése alapján belföldi jogsegély keretében megkeresett Kunadacsi Közös Önkormányzati Hivatal Kunpeszéri Kirendeltség Aljegyzője 631-2/2015. számon az alábbi nyilatkozatot tette:

„Kunpeszér Község Önkormányzata részéről eljárva nyilatkozom, hogy a Kunpeszér 0315/26 helyrajzi szám alatti telephely villamos energia ellátása, 20 kv-os szabadvezeték és OTRDF1 20/160 típusú transzformátor állomás létesítése a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással, valamint a településrendezési eszközökkel **nem ellentétes.**

A Kunpeszér 0315/26 hrsz.-ú ingatlan a helyi építési szabályzatról szóló 9/2015.(VII. 1.) Ör. beépítésre nem szánt Mál általános mezőgazdasági terület övezetbe van besorolva, természetvédelmi oltalom alatt nem áll.”

Az előzetes vizsgálati dokumentációról megállapítottuk, hogy az megfelel a R. tartalmi és formai követelményeinek, azonban a természetvédelmi szempontból felmerült kizáró ok miatt az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható.

**A R. 5. § (2) szerint a környezetvédelmi hatóság a határozatában**

**c) amennyiben az előzetes vizsgálat során a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel,**

**ca) ennek tényét rögzíti és ... megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható.**

A határozat a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés c) és ca) pontján alapul.

A fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam. A fellebbezést a Ket. 102. § (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta.

A környezetvédelmi hatóság jelen határozatot a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 71. § (3) bekezdése értelmében – jogerőre emelkedésre tekintet nélkül hivatalában, honlapján és a központi rendszeren (www.magyarország.hu) – nyilvánosan közzéteszi.

Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2015. december 2.

**A környezetvédelmi hatóság a R. 5. § (6) bekezdése alapján ezen döntését megküldi az eljárásban érintett, hatásterületen lévő Kunadacsi Közös Önkormányzati Hivatal Kunpeszéri Kirendeltség Jegyzőjének, aki – jelen határozat megküldésétől számított 8 napon belül – gondoskodik annak közzétételéről, továbbá a közzétételt követő 5 napon belül tájékoztatja hatóságunkat a közzététel időpontjáról, helyéről, a betekintési lehetőség módjáról.**

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. melléklet I. 35. pontja alapján határoztam meg.

A jogorvoslati eljárás díjáról a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. § (5) bekezdése alapján rendelkeztem.

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a R. 3. § (1) bekezdése, illetékességét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. számú melléklete állapítja meg.

S z e g e d , 2015. november 19.

**Dr. Juhász Tünde**  
kormány megbízott nevében és megbízásából:

**Dr. Mader Balázs**  
főosztályvezető-helyettes

Kapják:

1. EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 64-66. tv.
2. SKSZ-Ingatlan Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. 6724 Szeged, Makkoserdő sor 42. tv.
3. Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály  
6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11. b.p.
4. Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Építésügyi és  
Örökségvédelmi Osztály 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. b.p.
5. Csongrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi  
Főosztály 6800 Hódmezővásárhely, Rárósi út 110. b.p.
6. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály  
6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10. HKP
7. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
6000 Kecskemét Deák tér 3. (tájékoztatásul) HKP
8. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 6001 Kecskemét, Pf.: 186. HKP
9. Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Földhivatali Osztály 6701  
Szeged, Pf.: 478. b.p.
10. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály  
6001 Kecskemét, Pf.: 130. HKP
11. Kunadaci Közös Önkormányzati Hivatal Kunpeszéri Kirendeltsége 6096 Kunpeszér,  
Béke út 8. HKP
12. Hatósági nyilvántartás
13. Irattár