



**CSONGRÁD MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL**

Ügyiratszám: 95444-2-11/2015.

Tárgy: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.
Zákányszék- előzetes vizsgálati eljárása

Ügyintéző: dr. Séra Judit
Filakné Enyedi Andrea
Kovács Tibor
Tel.: 62/553-060/44253

H A T Á R O Z A T

Az **EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.** (6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 64-66.; KÜJ: 101 959 869) megbízásából az Uni-Terv 2005 Környezetvédelmi Kft. (6723 Szeged, Tabán u. 26. I/1.) által 2015. június 1-én benyújtott Zákányszék, 0312/24 hrsz. alatti ingatlan többlet villamos energia ellátása, új 20 kV-os légvezeték és OTR transzformátor állomás létesítésére, valamint 0,4 kV-os légvezeték bontása tárgyú előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítom, hogy a tervezett tevékenység, mely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet - továbbiakban R. - 3. sz. mellékletének 76. pontja szerinti tevékenységnek minősül (villamos légvezeték 20 kV-tól), **nem okoz jelentős környezeti hatást, ezért a tevékenység megkezdéséhez nem kell környezetvédelmi hatásvizsgálatot végezni.**

A R. 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (1) bekezdés e) pontja szerint, a tevékenység a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény, valamint a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet figyelembevételével a Csongrád Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Hatósága által jóváhagyott **vezetékjogi engedély birtokában kezdhető meg.**

Szakkérdés vizsgálata:

- 1. A környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően:*
 - A megvalósítás során a levegő tisztaságára vonatkozó szabályok betartása szükséges.
 - A munkavégzés alatt az előírások szerinti zajterhelési határértékeket be kell tartani a beruházási terület környezetében élők és tartózkodók egészségének megóvása érdekében.
- 2. Kulturális örökség (nyilvántartott műemléki értékek, műemlékek, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek, védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően:*

A tervezett munka sem műemléki értéket, sem nyilvántartott régészeti lelőhelyet nem érint.

Postacím: Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

☒ 6721 Szeged, Felső-Tisza part 17. 6701 Szeged, Pf. 1048.

☎ +36 (62) 553-060 ☎ +36 (62) 553-068

🌐 www.csmkh.hu

✉ alsotiszavideki@zoldhatosag.hu

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/6269-1/2015. ált sz. szakhatósági állásfoglalása:

„A Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály megkeresésére indult szakhatósági eljárásban az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. (6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 64-66.) megbízásából az Uni-Terv 2005. Környezetvédelmi Kft. (6723 Szeged, Tabán u. 26.) által benyújtott, Zákányszék, 0312/24 hrsz.-ú ingatlan (Halász Anita) többlet villamos energia ellátása tárgyú előzetes vizsgálati dokumentációjához előírás nélkül hozzájárulok.

A tevékenység vízvédelmi, vízgazdálkodási szempontból nem jelent olyan hatást, amely miatt környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása válna szükségessé.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

A szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal élni a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (Ket.) 44. § (9) bekezdése alapján csak az I. fokú határozat, illetve az I. fokú eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott fellebbezésben lehet.”

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez címzett, de a Csongrád Megyei Kormányhivatalhoz, mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságához két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – a befizetett szolgáltatási díjtétel 50 %-a, azaz 125.000,- Ft, melyet a Csongrád Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10028007-00299664-00000000 előirányzat-felhasználási számú számlájára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatában fel kell tüntetni jelen határozat számát.

A kérelmező az eljárás 250.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

I N D O K O L Á S

Az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. (6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 64-66.) megbízásából az Uni-Terv 2005 Környezetvédelmi Kft. (6723 Szeged, Tabán u. 26. I/1.) 2015. június 1-én a Zákányszék, 0312/24 hrsz. alatti ingatlan többlet villamos energia ellátása tárgyában új 20 kV-os légvezeték és OTR transzformátor állomás létesítésére, valamint 0,4 kV-os légvezeték bontására vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentációt nyújtott be hatóságunkhoz.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díját – 250.000 Ft-ot – a kérelem benyújtásával egy időben befizette.

A környezetvédelmi hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény - továbbiakban: Ket. - 29. § (6) bekezdése alapján a hatásterületen élő ügyfeleket és az ügyfélnek minősülő szervezeteket az eljárás megindításáról hirdetményi úton értesítette.

A R. 3. § (3) és (4) bekezdése alapján a hivatalában és a honlapján 2015. június 9-től közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokat –

közhírré tétel céljából – megküldte a létesítmény helye szerinti önkormányzat jegyzőjének. A közlemény Zákányszék Község Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2015. június 16. napjától 2015. június 30. napjáig közzétételre került, mellyel kapcsolatosan észrevétel nem érkezett.

Hatóságunk szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése a *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 28. § (1) bekezdés alapján* történt.

A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó szakvéleményekben foglaltakat a rendelkező részben előírtuk. A szakvélemények egyikében sem kérték az eljárás hatásvizsgálati szakba utalását.

A szakkérdések vizsgálatának indokolása:

Közegészségügyi szakkérdés:

A dokumentáció áttanulmányozása után megállapítottam, hogy a tervezett beruházás Zákányszék külterületén valósulna meg, a legközelebbi tanyasi ingatlan a telepítés helyszínétől 65 m távolságra található.

A munkálatok során az emberi egészséget jelentősen befolyásoló környezeti elemek a zaj és a por. A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet, illetve a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásait be kell tartani az emberi egészség megóvása érdekében.

A fentiek figyelembevételével alakítottam ki szakmai álláspontom az előzetes vizsgálati eljárásban benyújtott dokumentációban foglaltak alapján.

A közegészségügyi szakkérdés vizsgálata során kialakított szakmai álláspontomat az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendeletben biztosított jogkörömben és illetékességemben, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendeletben, a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben és a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján hoztam meg.

Örökségvédelmi szakkérdés:

Tájékoztatóul felhívom a figyelmet, hogy amennyiben a tárgyi beruházáshoz kapcsolódó földmunkák során régészeti emlék, lelet vagy annak tűnő tárgya kerül elő, a régészeti örökség védelme érdekében a jegyző útján a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központot értesíteni kell. A tevékenység szüneteltetése mellett a helyszín és a leletek felelős őrzés szabályai szerinti megőrzéséről a feltárássra jogosult intézmény intézkedéséig gondoskodni kell. A bejelentési kötelezettség elmulasztása örökségvédelmi bírság kiszabását vonja maga után.

Termőföld minőségi védelme szakkérdés:

Kalmár Krisztián tervező által készített dokumentációt áttanulmányoztam, mely megfelel a jogszabályi előírásoknak. A nyilatkozatot a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. Tv. 14. §., 43-44. §, 50. §, a 90/2008 FVM rendelet, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 44-45. §, a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. §

(1), a 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet előírásai, valamint a becsatolt dokumentáció alapján adtam ki előzetes vizsgálati eljáráshoz.

A vízügyi szakhatóságot a Kr. 28. § (3) bekezdés alapján kerestük meg. A vízügyi hatóság nem kérte az eljárás hatásvizsgálati szakba utalását.

A szakhatósági állásfoglalásban foglaltakat a rendelkező rész tartalmazza.

A szakhatósági állásfoglalás indokolása a következő:

„A Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (6721 Szeged Felső-Tisza part 17.) fenti számú, 2015. június 15. napján érkezett megkeresésében a vízügyi hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte a Zákányszék, 0312/24 hrsz.-ú ingatlan (Halász Anita) többlet villamos energia ellátása tárgyú előzetes vizsgálati eljárása tárgyában. A vízügyi hatóság részére elektronikus úton rendelkezésre bocsátott tervdokumentáció alapján az alábbiakat állapítottam meg:

A Domaszék „Halász tanya” OTRDF típusú transzformátor állomást, két SZ56 típusú biztosítós oszlopkapcsolót, valamint az NFA2X típusú légvezeték 250 méter hosszban szükséges elbontani. A bontandó nyomvonalon lévő 4 db betonoszlopot, és a végfeszítő betonoszlopot, a vezeték tartó és feszítő fej szerkezettel együtt bontják el. A Mórahalom-Domaszék 20 kV-os vonal továbbépítése szükséges az elbontott OTRDF állomás megmaradó B12-1300 oszlopától a tervezett T5 B12 2800 oszlopig a 0307 hrsz. út mentén, 250 méter hosszban. Az új tervezett nyomvonalon állítani kell 3 db tartóoszlopot és 3 db feszítőoszlopot. A tervezett beton oszlopra AASC típusú vezeték szerelnek fel, valamint telepítenek egy új OTR 20/400 típusú transzformátorállomást elosztószekrényvel. A 0312/24 hrsz. ingatlan irányába menő nyomvonalba egy új beton oszlopot állítanak fel a 0307 hrsz. út területére, a telekhatártól 0,6 m-re. A szekrénymásodik biztosító NH2 léccéről indul egy NFA2X típusú légvezeték a KÖF szabadvezeteki hálózattal közös oszlopsoron a T1 jelű betonoszlopig a meglévő AASC típusú terített szabadvezeték ellátására, 225 méter hosszban. A 0276/20 hrsz. számú földterületen álló beton oszlopra egy SZ56 típusú biztosítós oszlopkapcsolót kell telepíteni. A 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet 2. § (1) bek. a) pontja szerint a vízügyi hatóság ügyintézési határideje a szakhatósági állásfoglalás kialakítására 30 nap. A kérelem 2015. június 15. napján érkezett a vízügyi hatóságra, melyre szakhatósági állásfoglalását a rendelkezésre álló ügyintézési határidőn belül adta ki. A Ket. 33. § (3) bek. c) pontja szerint nem számít be az ügyintézési határidőbe a hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő. A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. § (9) bekezdése zárja ki. A hatóság a Ket. 78. § (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat megküldését. A vízügyi hatóság illetékességét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Kormány rendelet 2. melléklet 11. pontja állapította meg.

Szakhatósági állásfoglalásomat a 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdés alapján, az 5. sz. melléklet II. táblázatban foglalt szakkérdések tekintetében, a hatályos jogszabályok figyelembevételével adtam ki.”

A R 1. § (6b) és (6c) bekezdése alapján belföldi jogsegély keretében megkeresett Zákányszék Község Jegyzője 1969-4/2015. számon az alábbi nyilatkozatot tette:

„A Zákányszék 0312/24 hrsz.-ú ingatlan (Halász Anita) többlet villamos energia ellátása tárgyában nyilatkozom, hogy a tervezett beruházáshoz hozzájárulok. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (6721 Szeged Felső-

Tisza part 17.) megkereste hivatalomat a Zákányszék, külterület 0312/24 helyrajzi számú ingatlan (Halász Anita) többlet villamos energia ellátása tárgyában.

A benyújtott kérelem alapján megállapítottam, hogy a tervezett beruházás megfelel a jelenleg érvényben lévő Zákányszék Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló Zákányszék Község Képviselő-testületének 8/2012 (VI.28.) Ör. rendeletben meghatározott előírásoknak.”

Hatóságunk az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján az alábbiakat állapította meg:

A tervdokumentáció megfelel a R. tartalmi és formai követelményeinek.

A kialakítandó villamos légvezeték hálózat 20 kV feszültségű, így a R. 3. sz. melléklet 76. pontja alapján a környezetvédelmi hatóság döntésétől függ, hogy a tervezett tevékenység környezeti hatásvizsgálat köteles-e.

A tervezett tevékenység:

Az érintett területen lévő közcélú elektromos hálózat nem alkalmas a Zákányszék, 0312/24 hrsz. alatti ingatlan villamosenergia-ellátására, ezért új 20 kV-os szabadvezeték hálózat és oszlop transzformátor állomás létesül.

A tervezett létesítmény által érintett ingatlanok:

| Helyrajzi szám | Művelési ág | Ingatlan érintettség |
|----------------|----------------------------|--|
| 0307 | kivett saját használatú út | 20 kV-os légvezeték, illetve OTR állomás és biztonsági övezete |
| 0308/12 | kivett tanya, legelő | 20 kV-os légvezeték, illetve OTR állomás és biztonsági övezete |
| 0308/171 | szántó | 20 kV-os légvezeték, illetve OTR állomás és biztonsági övezete |
| 0308/172 | szántó | 20 kV-os légvezeték, illetve OTR állomás és biztonsági övezete |

A tervezett 20 kV-os légvezeték műszaki paraméterei:

- vezető: 3x50 mm² AASC,
- nyomvonalhossz: 258,0 m,

A tervezett transzformátorállomás műszaki paraméterei:

- típusa: OTR 20/400,
- gép névleges teljesítménye: 250 kVA

Várható környezeti hatások:

A tervezett vezetéképítési munkálatok nem érintenek országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 területet. A beruházás külterületet érint, ezért a villamosenergia-ipari

építési engedélyezési eljárásban szakkérdésként vizsgáljuk a természet- és tájvédelmi megfelelőséget.

A transzformátor állomás külterületi ingatlanon létesül, a legközelebb lévő lakott épülettől mintegy 230 méterre kerül telepítésre, így zajkibocsátása elhanyagolható.

A kivitelezés során a gépek kipufogó gázai és a tereprendezési munkálatok porszennyező hatása várhatóan csak kis mértékű és időszakos jellegű lesz. A beruházáshoz kapcsolódóan helyhez kötött légszennyező pontforrás nem létesül.

A hálózat és transzformátor állomás létesítésekor keletkező hulladékok szelektív gyűjtése biztosított, a hulladékokat a kivitelezés végén hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező kezelőknek adják át.

A benyújtott dokumentáció alapján megállapítottuk, hogy **a tervezett tevékenység várhatóan nem okoz jelentős környezeti hatást földtani közeg védelmi, levegő- és zajvédelmi, hulladékgazdálkodási, valamint táj- és természetvédelmi szempontból, így annak megkezdéséhez környezeti hatásvizsgálat elvégzése nem szükséges.**

A fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A környezetvédelmi hatóság a határozat rendelkező részében, mivel nem feltételezhető jelentős környezeti hatás és a tevékenység a R. 2. számú mellékletének hatálya alá sem tartozik, tájékoztatta a kérelmezőt, hogy a R. 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (1) bekezdés e) pontja szerint a tervezett tevékenység milyen egyéb engedély birtokában kezdhető meg.

Jelen határozat rendelkező részében a R. 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján meghatározásra került azon engedélyezési eljárás, melyben hatóságunk a környezetvédelmével kapcsolatos feltételeit meghatározza.

Tájékoztatom a kérelmezőt, hogy a 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. § alapján benyújtandó engedélyezési dokumentációhoz környezetvédelmi tervfejezetet (természet- és tájvédelem) szükséges csatolni, melynek az előírt általános tartalmi követelményeken kívül tartalmaznia kell a tervezett madárvédelmi műszaki megoldásokat.

A fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam. A fellebbezést a Ket. 102. § (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta.

A környezetvédelmi hatóság jelen határozatot a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 71. § (3) bekezdése értelmében – jogerőre emelkedésre tekintet nélkül hivatalában, honlapján és a központi rendszeren (www.magyarorszag.hu) – nyilvánosan közzéteszi.

Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2015. augusztus 27.

A környezetvédelmi hatóság a R. 5. § (6) bekezdése alapján ezen döntését megküldi az eljárásban érintett, hatásterületen lévő Zákányszék Község Jegyzőjének, aki – jelen határozat megküldésétől számított 8. napon belül – gondoskodik annak közzétételéről,

továbbá a közzétételt követő 5 napon belül tájékoztatja hatóságunkat a közzététel időpontjáról, helyéről, a betekintési lehetőség módjáról.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. melléklet I. 35. pontja alapján határoztam meg.

A jogorvoslati eljárás díjáról a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. § (5) bekezdése alapján rendelkeztem.

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a R. 3. § (1) bekezdése, illetékességét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. számú melléklete állapítja meg.

S z e g e d , 2015. július 28.

Dr. Juhász Tünde
kormány megbízott nevében és megbízásából:

Dr. Mader Balázs
főosztályvezető-helyettes

Kapják:

1. EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 64-66. tv.
2. Uni-Terv 2005 Környezetvédelmi Kft. 6723 Szeged, Tabán u. 26. I/1. tv.
3. Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11. b.p.
4. Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal
Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 6701 Szeged, Pf.: 893. b.p.
5. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály
6721 Szeged, Berliini krt. 16-18.
6. Zákányszék Község Jegyzője 6787 Zákányszék, Lengyel tér 7. HKP
7. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
6721 Szeged, Berliini krt. 16-18. . (tájékoztatásul) HKP
8. Csongrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi
Főosztály 6801 Hódmezővásárhely, Pf.: 99. b.p.
9. Hatósági nyilvántartás
10. Irattár