



**CSONGRÁD MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL**

Ügyiratszám: CSZ/01/3599-16/2016.

KTFO-azonosító: 109306-1-14/2016.

Ügyintéző: dr. Balthazár Éva

Filakné Enyedi Andrea

Kiss Brigitta

Dr. Kiss Edit/Farkas Márta

Huszár Edit

Török László

Báló Bertalan Barnabás

Tel.: +36 (62) 681-673

Tárgy: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.,

Domaszék 0374/283 hrsz. előzetes vizsgálati eljárás

Hiv. szám: -

Melléklet: -

H A T Á R O Z A T

Az **EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.** (6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 64-66., KÜJ: 101 959 869) megbízásából az **OPTOKOM Kft.** (6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 72.) által 2016. március 18. napján benyújtott - *Domaszék, 0374/283 hrsz. alatti ingatlan villamos energia ellátása tárgyú* – előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítom, hogy a tervezett tevékenység, mely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének 76. pontja szerinti tevékenységnek minősül („Villamos vezeték – légvezetéknel 20 kV-tól”), **nem okoz jelentős környezeti hatást, ezért a tevékenység megkezdéséhez nem kell környezetvédelmi hatásvizsgálatot végezni.**

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (1) bekezdés e) pontja szerint, a tevékenység villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény, és az annak végrehajtásáról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet figyelembe vételével, a Csongrád Megyei Kormányhivatal (Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály) által jóváhagyott vezetékjogi engedély birtokában kezdhető meg.

Szakkérdés vizsgálata:

1. A környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően:

- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az a lehető legkisebb mértékű környezetterhelést, valamint környezet-egészségügyi kockázatot idézzen elő.
- A megvalósítás során a levegő tisztaságára vonatkozó szabályok betartása szükséges.
- Az előírások szerinti zajterhelési határértékeket be kell tartani a beruházási terület környezetében élők és tartózkodók egészségének megóvása érdekében.

Postacím: Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

☒ 6721 Szeged, Felső-Tisza part 17. 6701 Szeged, Pf. 1048.

☎ +36 (62) 681-681

🌐 www.csmkh.hu

✉ titkarsag@ktf.csmkh.hu

- Az egészségkárosító kockázatok csökkentésének érdekében a kivitelezési tevékenység során esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok ideiglenes tárolását oly módon kell végezni, hogy az sem emberi, sem pedig környezeti ártalmat ne okozzon, illetve a lehető legkisebb mértékű környezetterhelést, valamint környezet-egészségügyi kockázatot idézzon elő.
- A 20 kV-os csupasz szabadvezeték nyomvonala és az oszloptranzformátor állomás üzemelése során keletkező elektromágneses sugárzás a lakosság egészségi állapotát nem veszélyeztetheti.

2. *Termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatára kiterjedően:*

A dokumentáció elfogadása talajvédelmi szempontból javasolható.

3. *Kulturális örökség (nyilvántartott műemléki értékek, műemlékek, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek, védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően:*

A tervezett munka sem műemléki értéket, sem nyilvántartott régészeti lelőhelyet nem érint.

4. *A termőföld mennyiségi védelmének követelményei vizsgálata:*

- Amennyiben a beruházás megvalósítása során termőföld időleges és/vagy végleges más célú hasznosításával valósítható meg a termőföld igénybevétele előtt az illetékes járási földhivataltól meg kell kérni a termőföld más célú hasznosításának engedélyét.
- A beruházás kivitelezése az engedélyezési eljárás tárgyát képező földrésztelkekkel (0374/283, 0374/303., 0374/305., 0374/334., 0374/14.) szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását nem akadályozhatja.

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/2713-1/2016. ált. számú szakhatósági állásfoglalása:

„EDF Démász Hálózati Elosztó Kft. (6720 Szeged, Kossuth L. sgt. 64-66.) képviseletében az OPTOKOM Kft. (6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 72.) által – **Domaszék 0374/283 046/23 hrsz.** alatti ingatlan villamos energia ellátása tárgyában – benyújtott előzetes vizsgálati tervdokumentáció elfogadásához

az alábbi előírásokkal, feltételekkel hozzájárulok:

Előírás:

- A kivitelezést a felszíni- és felszín alatti vizek veszélyeztetését kizáró módon kell végezni.

Megállapítom továbbá, hogy a tevékenység vízvédelmi, vízgazdálkodási szempontból nem jelent olyan hatást, amely miatt környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása válna szükségessé.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

A szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal élni a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (Ket.) 44.§ (9) bekezdése alapján csak az I. fokú határozat, illetve az I. fokú eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott fellebbezésben lehet.”

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez címzett, de a Csongrád Megyei Kormányhivatalhoz, mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – a befizetett szolgáltatási díjtétel 50 %-a, azaz 125.000,- Ft, melyet a Csongrád Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10028007-00335663-00000000 előirányzat-felhasználási számú számlájára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatában fel kell tüntetni jelen határozat számát.

A kérelmező az eljárás 250.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

INDOKOLÁS

Az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. megbízásából az OPTOKOM Kft. 2016. március 18-án benyújtotta a Domaszék 0374/283 hrsz. alatti ingatlan villamos energia ellátására vonatkozó, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) szerinti előzetes vizsgálati dokumentációt.

Az engedélyes adatai:

Neve:	EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.
Székhelye:	6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 64-66.
KÜJ száma:	101 959 869

Tevékenység helye: Domaszék, 0374/283 hrsz.

A tevékenység célja: Új elektromos energia igény kielégítése, 20 kV-os légvezeték hálózat, és OTRDF1 20/100 tr. állomás létesítése

A tervezett tevékenység:

Tervezett 20 kV-os földkábel:

Domaszék külterületén, a 0374/305 hrsz-ú ingatlanon lévő 20 kV-os légvezetéki oszlopról indítják a tervezett földkábelt, melyet a 0374/305, 0374/303, 0374/334 hrsz-ú ingatlanokon kell telepíteni, telekhatártól 1,1 m-re, a 0374/314 hrsz-ú ingatlan telekhatáráig.

A tervezett 20 kV-os földkábel hálózat műszaki paraméterei:

-üzemi feszültség: 20/11,5 kV/50Hz

- vezető: 3x(1x)95mm² NA2XS(F)2Y
- nyomvonalhossz: 176,0 fm
- földelés: rúdföldelők
- érintésvédelem: IT

Tervezett 20 kV-os légvezeték:

A 0374/314 hrsz.-ú ingatlan telekhatárára telepített oszlopról indítják a tervezett 3x50mm² AASC típusú 20 kV-os légvezetékét. A 20 kV-os légvezetékét a tervezett OTRDF állomásig kell megépíteni.

A tervezett 20 kV-os légvezeték hálózat műszaki paraméterei:

- üzemi feszültség: 20/11,5 kV/50Hz
- vezető: 3x50mm² AASC
- nyomvonalhossz: 113,0 fm
- tartószerkezetek: B12-1300 típusú betonoszlopok
- földelés: rúdföldelők
- érintésvédelem: IT

Tervezett OTR állomás:

A 0374/334 hrsz.-ú út és a 0374/283 hrsz.-ú ingatlan telekhatárához telepítik a tervezett OTRDF1 20/100 típusú transzformátor állomást. Az állomást DERVASIL-AZB-30xH típusú túlfeszültség levezetővel és 50 kVA teljesítményű transzformátorral tervezik építeni.

A tervezett OTRDF1 20/100 transzformátor állomás műszaki paraméterei:

- transzformátorállomás típusa OTRDF1 20/100
- transzformátorállomás feszültség áttétele: 22/0,4 kV
- transzformátor gép típusa, névleges teljesítménye: 50 kVA
- földelés: rúdföldelők
- túlfeszültség védelem: DERVASIL-AZB-30xH
- érintésvédelem: IT + TN-C

Várható környezeti hatások

Természet- és tájvédelem:

A tervezett vezetéképítési munkálatok (Domaszék 0374/283, 0374/303, 0374/305, 0374/313, 0374/314 és 0374/334 hrsz.) nem érintenek védett természeti területet, Natura 2000 területet. A beruházás külterületet érint, ezért a villamosenergia-ipari építési engedélyezési eljárásban szakkérdésként vizsgáljuk a természet- és tájvédelmi megfelelőséget. A tervezett madárvédelmi műszaki megoldásokat a vezetékjogi engedélyezési eljárásban külön természet- és tájvédelmi fejezetben kell bemutatni.

Földtani közeg védelme:

A transzformátor állomás, illetve a tartóoszlopok telepítése gyakorol hatást a földtani közeg fizikai tulajdonságaira. A földtani közeg fizikai állapota a munkagödrök mélyítése, a földvisszatöltés, tömörítés, illetve a munkálatokat végző munkagépek, szállítójárművek

taposó hatása által érintett. A munkálatok során a talajszerkezet megváltozik, egyes rétegei összekeverednek, tömörödnek, a hatás azonban csak lokális jellegű.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a tervezett beruházás a földtani közeg védelme szempontjából nem gyakorol jelentős mértékű kedvezőtlen hatást, a korszerű, környezettudatos műszaki megoldásoknak köszönhetően, környezetvédelmi szempontból tartós, vissza nem fordítható károsodás nem következik be a földtani közegben.

Zaj- és rezgésvédelem:

Az építési tevékenység során használt munkaeszközök közül a munkagépek és tehergépkocsik mozgása jelenti a domináns zajhatásokat. Ezen munkálatok kizárólag nappali időszakban folynak. A transzformátor állomás külterületi ingatlanon létesül, az üzemelés során zajvédelmi hatásterületen védendő épület nincs.

Levegőtisztaság-védelem:

A kivitelezés során a gépek kipufogó gázai és a tereprendezési munkálatok porszennyező hatása, várhatóan csak kis mértékű és időszakos jellegű lesz. A beruházáshoz kapcsolódóan helyhez kötött légszennyező pontforrás nem létesül.

Hulladékgazdálkodás:

A hálózat és transzformátor állomás létesítése során kitermelésre kerülő földet helyben használják fel, a keletkező hulladékok szelektív gyűjtése biztosított, a hulladékokat a kivitelezés végén hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező kezelőknek adják át.

Hatóságunk szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 28. § (1) bekezdés alapján történt.

A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó szakvéleményekben foglaltakat a rendelkező részben előírtuk. A szakvélemények egyikében sem kérték az eljárás hatásvizsgálati szakba utalását.

A szakkérdések vizsgálatának indokolása:

Közegészségügyi szakkérdés:

A dokumentáció áttanulmányozása alapján megállapítottam, hogy az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. a Domaszék, 0374/283 hrsz. ingatlan villamos energia ellátása céljából 20 kV-nál nagyobb szabadvezetékes hálózat és OTRDF állomás kiépítését tervezi.

Az érintett ingatlan Domaszék község közigazgatási területén helyezkedik el, a Zákányszékre vezető közúttól mintegy 1 km-re északra.

A létesítés során minimális légszennyező hatással kell számolni a berendezések alap kialakításakor, illetve az oszlopok állításakor fellépő diffúz porzás miatt. Továbbá a fém tartószerkezetek korrózióvédelmének esetleges helyszíni javításakor kis mennyiségű szerves oldószer kerülhet a környezeti levegőbe.

A munkálatok során a telep környezetében élők és tartózkodók egészségének megóvása érdekében be kell tartani a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben

rögzített előírásokat, miszerint tilos a légszennyezés, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

A létesítés során a munkagépek (kompresszor, döngölőgép, stb.) üzemeltetése, a sűrített levegőellátás és a szállítójárművek mozgása, rakodása zajjal járó tevékenység. A létesített villamos berendezések üzemelése folyamatos így ez a domináns zajforrás, egyéb tevékenység csak időszakosan történik (üzemzavar, karbantartás).

A kivitelezés és üzemelés során végzett tevékenységek által okozott zajterhelés tekintetében a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben foglaltak betartása szükséges.

Elsősorban a létesítés és a megszüntetés fázisában keletkeznek építési-bontási hulladékok. Veszélyes hulladékok az üzemelés során is keletkezhetnek.

Az építési munkálatok, valamint az üzemelés során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésével és ideiglenes tárolásával kapcsolatosan a közegészségügyi követelmények figyelembevétele és betartása környezet-egészségügyi szempontból elengedhetetlen. A hulladékkal kapcsolatos tevékenység veszélye - az alkalmazott technológia és a vonatkozó jogszabályok betartása esetén - az emberi egészségre nem valószínűsíthető.

A benyújtott dokumentáció alapján Domaszék, 0374/283 hrsz. ingatlan villamos energia ellátása céljából tervezett OTRDF transzformátor állomáshoz legközelebbi, állandó emberi tartózkodásra szolgáló hely távolsága 13 m. A számítások alapján az elektromágneses sugárzás nem haladja meg a 0 Hz-300 GHz közötti frekvenciatartományú elektromos, mágneses és elektromágneses terek lakosságra vonatkozó egészségügyi határértékeiről szóló 63/2004. (VII. 26.) ESzCsM rendeletben szereplő egészségügyi határértékeket.

A fentiek figyelembevételével alakítottam ki nyilatkozatomat a szakkérdésben az előzetes vizsgálati eljárásban benyújtott dokumentációban foglaltak alapján.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2016. április 2.

A közegészségügyi szakkérdés vizsgálata során kialakított nyilatkozatomat a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2015. (III. 31.) MvM utasítás 24 – 27. §-ában, a Csongrád Megyei Kormányhivatal egységes ügyrendjéről szóló 15/2015 (05. 01.) kormány megbízotti rendelkezés III. fejezet 2. címében, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdés és 5. melléklet I. táblázat 3. pontjában, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben, a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendeletben, valamint a 0 Hz-300 GHz közötti frekvenciatartományú elektromos, mágneses és elektromágneses terek lakosságra vonatkozó egészségügyi határértékeiről szóló 63/2004. (VII. 26.) ESzCsM rendeletben foglaltak alapján hoztam meg.

Hatáskörömet az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 10. § (1) bekezdése, illetékességemet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 10. § (1) c) ca) alpontja és 3. számú melléklete határozza meg.

Örökségvédelmi szakkérdés:

Felhívom a figyelmet hogy amennyiben a tárgyi beruházáshoz kapcsolódó földmunkák során régészeti emlék, lelet vagy annak tűnő tárgy kerül elő a régészeti örökség védelme érdekében

a jegyző útján a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központot értesíteni. A tevékenység szüneteltetése mellett a helyszín és a leletek felelős őrzés szabályai szerint megőrzéséről a feltárással jogosult intézmény intézkedéséig gondoskodni. A bejelentési kötelezettség elmulasztása örökségvédelmi bírság kiszabását vonja maga után.

Hatóságom hatáskörét és illetékességét a szakkérdés tekintetében a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 71/2015. (111.30.) Korm. rendelet 5. melléklete és a régészeti örökség és műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III 11.) Korm. rendelet 3. § a) pontja, illetékességét az I. számú melléklet 5. pontja határozza meg.

Termőföld minőségi védelme szakkérdés:

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály CSZ/01/3599-7/2016. számú megkeresésében kérte a talajvédelmi hatóság szakmai álláspontjának megadását az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. kérelmére, *Domaszék 0374/283 hrsz. alatti ingatlan villamos energia ellátása* tárgyában benyújtott előzetes vizsgálati tervdokumentáció vonatkozásában.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján, a tervezett tevékenység, a környezetvédelmi hatóság döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles.

Fentiek alapján benyújtásra került a *NATUR-ENVITERV Mérnöki Iroda Kft.* (6347 Érsekcsanád, József Attila u. 1.) által elkészített, „*Domaszék, 0374/283 hrsz. ingatlan villamos energia ellátása - 20 kV légvezeték építése*” című előzetes vizsgálati dokumentáció (EVD).

A beküldött dokumentáció áttanulmányozása után a következőket állapítottam meg:

A tulajdonos, üzemeltető (beruházó) EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. a Domaszék, 0374/283 hrsz. ingatlan villamos energia ellátása céljából 20 kV-os földkábel, 20kV-os légvezeték és OTR állomás telepítését tervezi.

A tervezett 20 kV-os földkábel (176,0 fm) Domaszék külterületén, a 0374/305 hrsz-ú ingatlanon lévő, B12-400 típusú 20 kV-os légvezeteki oszlopról indul. A kábel a 0374/305, 0374/303, 0374/334 hrsz-ú ingatlanokat érinti, majd a 0374/314 hrsz-ú ingatlanon telepítendő B12-1300 típusú betonoszlopnál kerül összekötésbe a tervezett légvezetékkel.

A tervezett 20 kV-os légvezeték (113,0 fm) a 0374/314 hrsz-ú ingatlan telekhatárára telepítendő B12-1300 típusú betonoszlopról indul. A közbenső betonoszlop B12-400 típusú, a 0374/313 - 074/314 hrsz-ú ingatlanok telekhatárára telepítik. A 20 kV-os légvezeték a 0374/334 hrsz-ú út és a 0374/283 hrsz-ú ingatlan telekhatárához tervezett OTRDF1 20/100 típusú transzformátor állomásig épül.

A létesítendő közcélú hálózat az érintett területek rendeltetésszerű használatát nem befolyásolja.

A tervezett hálózat termőföld területet kizárólag biztonsági övezetével érint.

A hálózat létesítésénél az oszlopok telepítése során a talajrétegeket bolygatják.

A munkagépek termőterületekben taposási kárt okozhatnak. Szennyező hatást jelenthetnek a munkagépek, gépjárművek által kibocsátott szennyezőanyagok, az építés során szálló por, amelyek a talajra ülepedve, majd abba bemosódva szennyezhetnek. Ugyancsak szennyező forrást jelenthet a munkagépekről lecsöpögő olaj, zsír.

A talaj igénybevételével a tervdokumentáció kellő mértékben foglalkozik. Amennyiben a felsorolt, talajt érő hatásokat a leírt módon kezelik, a talajvédelmi tervfejezetben foglaltakat betartják, talajvédelmi érdekek sérülése nem várható.

A földtani közeg és a talaj igénybevétele létező, de káros hatása elfogadható.

Megállapítható, hogy a tervezett tevékenység a környezeti elemeket elfogadható mértékben kívánja igénybe venni.

Ennek megfelelően **az előzetes vizsgálati tervdokumentáció elfogadása ellen talajvédelmi szempontból kifogást nem emelek.**

Az eljárás hatóságunknál 2016. március 25-én indult.

A nyilatkozatot a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. tv, a 90/2008 FVM rendelet, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv., a 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet előírásai, a 314/2005. (XII.25.) Kormányrendelet, a 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet, valamint a becsatolt dokumentáció alapján adtam ki előzetes vizsgálatához.

Termőföld mennyiségi védelme szakkérdés

A megkeresés vizsgálata, illetve a csatolt dokumentációban rendelkezésre álló adatok alapján a beruházás megvalósítása termőföldként nyilvántartott ingatlanokat is érint. A jelen tervezési dokumentáció helyrajzi számra/alrészletre lebontott igénybevételt nem tartalmaz, így nyilatkozatunkat ennek figyelembevételével adtuk ki.

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Tfv.) 9. § (1) bekezdés a) pontja alapján termőföld más célú hasznosításának minősül a termőföld olyan időleges vagy végleges igénybevétele, amellyel a termőföld a továbbiakban mezőgazdasági hasznosításra időlegesen vagy véglegesen alkalmatlanná válik.

A Tfv. szakhatósági, illetve szakkérdésre vonatkozó rendelkezései:

8. §-ának (1-2) bekezdései szerint:

„(1) Ha az ingatlanügyi hatóság földvédelmi szakkérdést vizsgál vagy más hatóságok engedélyezési eljárásaiban földvédelmi szakhatóságként működik közre, a termőföld védelmének érvényesítése érdekében érvényre kell juttatni, hogy az engedélyezési eljárás alá eső tevékenység végzése, létesítmény elhelyezése, jogosultság gyakorlása lehetőség szerint a gyengébb minőségű termőföldeken, a lehető legkisebb mértékű termőföld igénybevételével történjen.

(2) A szakhatósági állásfoglalás kialakítása, illetve a földvédelmi szakkérdés vizsgálata során figyelemmel kell lenni továbbá arra, hogy a szakhatósági eljárás tárgyát képező földrészekkel szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett tevékenység, létesítmény ne akadályozza.

(3) A szakhatósági hozzájárulást meg kell tagadni, ha az engedélyezés iránti kérelem átlagosnál jobb minőségű termőföldet érint, azonban a tervezett tevékenység végzésére, létesítmény elhelyezésére, jogosultság gyakorlására hasonló körülmények és feltételek esetén átlagos minőségű vagy átlagosnál gyengébb minőségű termőföldeken is sor kerülhet. A külfejtéses bányászati tevékenységgel összefüggő hatósági eljárásban való szakhatósági közreműködés esetén akkor is meg kell tagadni a szakhatósági hozzájárulást, ha a homok, kavics vagy agyag ásványi nyersanyag kutatására vonatkozó műszaki üzemi terv jóváhagyása iránti kérelmet vagy a bányatelek megállapítása iránti kérelmet olyan településen fekvő termőföldre nyújtották be, amelynek külterületén lévő földrészek összterületének több mint 25%-ára a bányatelek jogi jelleg be van jegyezve az ingatlan-nyilvántartásban.

(4) Az ingatlanügyi hatóság előzetes szakhatósági állásfoglalást nem ad ki.”

8/A. § szerint: „Földvédelmi szakkérdés vizsgálata során a 8. § (1)-(3) bekezdésében foglaltakat alkalmazni kell.”

A vizsgálat során megállapítató volt, hogy a beruházással érintett termőföldek átlagosnál gyengébb minőségűek, így esetleges más célú hasznosításuk esetén az engedélyezés feltételei fennállnak.

Nyilatkozatom rendelkező részében foglaltakhoz:

A Tfv. 10. § (1) bekezdése szerint: „A termőföldet az ingatlanügyi hatóság engedélyével lehet más célra hasznosítani, ide nem értve a (2) bekezdésében meghatározott eseteket. Az engedély hiánya esetén a más hatóságok által kiadott engedélyek nem mentesítik az igénybevevőt az e törvényben foglalt jogkövetkezmények alól. Az ingatlanügyi hatóság engedélye nem mentesít a szükséges más hatósági engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól.”

A (3) bekezdése szerint: „Termőföld más célú hasznosításával járó engedélyezési eljárás megindításához vagy folytatásához rendelkezésre kell állni a termőföld más célú hasznosításának engedélyezéséről szóló jogerős ingatlanügyi hatósági határozatnak. Termőföld más célú hasznosításának engedélyezéséről szóló jogerős ingatlanügyi hatósági határozat hiánya esetén az eljáró hatóságnak az eljárást fel kell függesztenie.”

A fentebb foglaltak alapján földvédelmi szakkérdés vizsgálata során sem merült fel olyan tényező, mely a hozzájárulás megtagadását eredményezné, így a hozzájáruló nyilatkozat feltételekkel történő kiadásáról rendelkeztem.

Szakmai nyilatkozatom a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 8. §-ában, a 8/A. §-ában, a 9. §-ában és a 10. §-ában foglaltakon alapul.

Az ingatlanügyi hatóság szakhatósági hatásköre és illetékessége a a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30) Korm. rendeletben, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 7. § (1) bekezdése, a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014.(XII.31.) Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdés b) pont szerinti 1. sz. melléklet 6/3. pontjának rendelkezésein alapul.

A vízügyi szakhatóságot a Kr. 28. § (3) bekezdés alapján kerestük meg. A vízügyi hatóság nem kérte az eljárás hatásvizsgálati szakba utalását.

A szakhatósági állásfoglalásban foglaltakat a rendelkező rész tartalmazza.

A szakhatósági állásfoglalás indokolása a következő:

„Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (6721 Szeged, Felső-Tisza part 17.) CSZ/01/3599-6/2016. számon, 2016. március 29. napján érkezett levelében az EDF Démász Hálózati Elosztó Kft. (6720 Szeged, Klauzál tér 1.) megbízásából az OPTOKOM Kft. (6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 72.) által – **Domaszék 0374/283 046/23 hrsz.** alatti ingatlan villamos energia ellátása tárgyában – benyújtott előzetes vizsgálati tervdokumentáció elfogadásához megkereste a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, mint I. fokú vízügyi és vízvédelmi hatóságot.

Hatóságunk részére elektronikus úton rendelkezésre bocsátott tervdokumentáció alapján az alábbiakat állapítottam meg:

Domaszék, 0374/283 hrsz. –ú ingatlan villamos energia ellátása kapcsán 20 kV földkábeles és légvezetékes hálózat, valamint OTRDF oszloptranzformátor állomás létesítését tervezik.

Vízellátás:

A létesítményeknek vízellátási igényük nincs.

Szennyvíz kezelés és elhelyezés:

Sem a létesítés, sem a fenntartás során szennyvíz nem keletkezik.

A tevékenység – a rendelkező részben megadott feltétel betartásával – megfelel a vízügyi hatóság hatáskörébe tartozó jogszabályi előírásoknak, vízgazdálkodási és vízvédelmi érdeket nem sért, az érintett ingatlanok elhelyezkedése következtében a tervezett tevékenység árvíz, jég levonulását, mederfenntartási munkálatokat nem akadályozza.

Feltételemet a felszín alatti- és felszíni víz védelme érdekében írtam elő.

A fentek figyelembevételével megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység – a hatáskörömet érintő szakkérdések tekintetében – **nem okoz jelentős környezeti hatást, ezért a tevékenység végzéséhez környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.**

A Ket. 33.§ (8) bekezdése alapján hatóságom szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított tizenöt napon belül köteles megadni.

A szakhatósági megkeresés 2016. március 29. napján érkezett hatóságunkra. A hatóság szakhatósági állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44.§ (9) bekezdése zárja ki.

A vízügyi hatóság illetékességét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Kormányrendelet 2. melléklet 11. pontja állapította meg.

Szakhatósági állásfoglalásomat a 71/2015. (III. 31.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet II. táblázat 3. pontja alapján, az ott meghatározott szakkérdésekre kiterjedően, a hatályos jogszabályok figyelembe vételével adtam ki.”

A R 1. § (6b) és (6c) bekezdése alapján belföldi jogsegély keretében megkeresett Domaszék Község Jegyzője 1381/2016. számon az alábbi nyilatkozatot tette:

2016. március 24-én kelt, **CSZ/01/3599-5/2016.** számú levelükre, a Domaszék 0374/283 hrsz.-ú ingatlan villamos energia ellátásának ügyében az alábbi tájékoztatást adom:

- az érintett hrsz.-ú ingatlanok egy része (0374/303 es 0374/305 hrsz.) a jelenleg hatályos rendezési terv (5/2012. (IV. 13.) önkormányzati rendelet) alapján Tk-M (Természetközeli terület-Mocsár).

Erre az övezetre vonatkozó előírás a következő:

„A TERMÉSZETKÖZELI TERÜLETEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

53. § (1) Ezekben a területeken birtokközpont és új tanyaudvar nem alakítható ki.

(2) A területen műszaki létesítményeket elhelyezni csak a természetvédelmi hatóság előzetes hozzájárulása esetén lehetséges.

(3) A területen művelési ágat szántóra változtatni nem lehet.

(4) A történelmileg kialakult természetkímélő hasznosítási módok figyelembevételével biztosítani kell a természeti terület használata és fejlesztése során a táj jellegének, esztétikai, természeti értékeinek, a tájakra jellemző természeti rendszereknek és egyedi táj értékeknek a megővését.

A TERMÉSZETKÖZELI TERÜLETEK ÖVEZETEI

54. § T k -M jelű, Természetközeli Mocsarak övezet az időszakosan vízzel elöntött, vagy mocsaras területek övezete. Az itt található növények, társulások fokozott védelme érdekében építmény nem helyezhető el.”

A tevékenység a Rendelet 3. számú mellékletének 76. pontja alapján – „Villamos vezeték – légvezetéknel 20 kV-tól” – a hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett.

A dokumentációt áttanulmányozva megállapítottuk, hogy a tevékenység természetvédelmi, levegőtisztaság-védelmi, zaj- és rezgésvédelmi, földtani közeg védelme és hulladékgazdálkodási szempontból **nem okoz jelentős környezeti hatást**, így a R. 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján, a Kvt. 66. § (1) bekezdés d) pontja szerint, a tevékenység a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. tv., és az annak végrehajtásáról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet figyelembevételével, a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Hatóság által jóváhagyott vezetékjogi engedély birtokában kezdhető meg, mely engedélyezési eljárásban a Főosztály e rendelet 4. számú mellékletének 3. számú táblázatának 3. pontjában meghatározott szakkérdések tekintetében bevonásra kerül.

A környezetvédelmi hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény - továbbiakban: Ket. - 29. § (6) bekezdése alapján a hatásterületen élő ügyfeleket és az ügyfélnek minősülő szervezeteket az eljárás megindításáról hirdetményi úton értesítette.

A R. 3. § (3) és (4) bekezdése alapján a hivatalában és a honlapján 2016. március 25-től közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – megküldte a létesítmény helye szerinti önkormányzat jegyzőjének. A közlemény Domaszék Község Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2016. március 30. napjától 2016. április 14. napjáig közzétételre került, mellyel kapcsolatosan észrevétel nem érkezett.

A benyújtott előzetes vizsgálati dokumentációt áttanulmányozva megállapítottuk, hogy az a R. szerinti tartalmi és formai feltételeknek megfelel, továbbá, hogy a tevékenység során jelentős környezeti hatás a hulladékgazdálkodási, levegővédelmi, zajvédelmi, természet- és tájvédelmi, illetve földtani közeg szempontjából nem várható, **ezért a tevékenység megkezdéséhez környezeti hatásvizsgálat elvégzése nem szükséges.**

A fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam. A fellebbezést a Ket. 102. § (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta.

A környezetvédelmi hatóság jelen határozatot a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 71. § (3) bekezdése értelmében – jogerőre emelkedésre tekintet nélkül hivatalában, honlapján és a központi rendszeren (www.magyarorszag.hu) – nyilvánosan közzéteszi.

A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban CSZ/01/3599-2/2016. számú végzésével függő hatályú döntést hozott, amely döntés jelen határozatra tekintettel nem emelkedik jogerőre.

Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2016. május 19.

A környezetvédelmi hatóság a R. 5. § (6) bekezdése alapján ezen döntését megküldi az eljárásban érintett, hatásterületen lévő Domaszék Község Jegyzőjének, aki – jelen határozat megküldésétől számított 8. napon belül – gondoskodik annak közzétételéről, továbbá a közzétételt követő 5 napon belül tájékoztatja hatóságunkat a közzététel időpontjáról, helyéről, a betekintési lehetőség módjáról.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. melléklet 35. pontja alapján határoztam meg.

A jogorvoslati eljárás díjáról a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. § (5) bekezdése alapján rendelkeztem.

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a R. 3. § (1) bekezdése, illetékességét a Kr. 8. § (1) bekezdése állapítja meg.

S z e g e d , 2016. május 10.

Dr. Juhász Tünde

kormány megbízott nevében és megbízásából:

Dr. Mader Balázs

főosztályvezető-helyettes

Kapják:

1. EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 64-66. tv.
2. OPTOKOM Kft. 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 72. tv.
3. CsMKH Népegészségügyi Főosztály 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.
b.p.
4. CsMKH Szegedi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 6722 Szeged,
Rákóczi tér 1. b.p.
5. CsMKH Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály 6800
Hódmezővásárhely, Rárósi út 110. b.p.
6. CsMKH Szegedi Járási Hivatal Földhivatali Osztály 6724 Szeged, Kálvária sgt. 43-47.
7. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 6721 Szeged, Felső-Tisza part 17.
8. Domaszék Község Jegyzője 6781 Domaszék, Köztársaság tér 1.
9. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 6721 Szeged, Berlini krt. 16-18.
(tájékoztatásul)
10. Hatósági nyilvántartás
11. Irattár